

一、建築物

- (一) 維護管理規定：建築法第77條第3巷及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。
- (二) 相關證明資料：雲林縣建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書。

二、昇降設備

- (一) 維護管理規定：內政部建築法第七十七條之四第九項規定檢查管裡辦法。
- (二) 相關佐證資料：本場所建築物無設置昇降設備。

三、消防設備及高低壓設備

- (一) 維護管理規定：消防法及電業法。
- (二) 相關證明資料：檢附消防安全設備檢修申報書及用電裝置檢查紀錄表。

雲嘉區處建物安全檢查每2年檢查1次，消防安全檢查每年1次。

高低壓設備係委託豐義機電技術顧問股份有限公司辦理每年檢查維護2次，

檢附112年下半年(112年10月)資料以茲代表。

台糖公司各單位辦公廳舍建築物維護管理調查表

單位:雲嘉區處暨虎尾糖廠

聯絡人:黃培福

電話:05-6321540

員工編號:62030

部門名稱	設施名稱	建築物是否依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理。	昇降設備是否依內政部建築法第七十七條之四第九項規定檢查管理辦法辦理。	消防設備是否依內政部消防法第九條第二項規定消防安全設備檢修級申報辦法辦理。	高低壓設備是否依電業法第六十條第二項規定用電場所及專任電氣技術人員管理規則辦理。	備註
農場課	有機碾米廠	v(併總務課)		v		
總務課	辦公大樓	v		v		
	第一單身宿舍	v		v		
	第二單身宿舍	v		v		
總務課蒜頭廠區	介壽堂	v				
總務課北港廠區	單身宿舍			v		
	辦公大樓			v		
蔗埕文化園區		v		v		
製糖工場	工場及附屬設施	v		v(併總務課)	v	
大林工場	工場及附屬設施			v	v	

備註說明:

1. 本表主要係彙整調查各單位供辦公廳舍使用建築物,如已依上開規定辦理者請提供佐證資料(最近辦理資料),可參酌旨揭範本編輯。
2. 如尚未依規定辦理者請於欄位敘述說明,並加註預估完成辦理日期。

經辦:



部門主管:



單位副主管:



單位主管:



消防安全設備檢修申報書

客戶存查

場所名稱：臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠大林工場
場所地址：嘉義縣大林鎮大糖里 1 鄰糖廠 399 號
管理權人：林明峯
電話：(05) 265-9566

檢修公司名稱：峻和消防工程有限公司
地址：嘉義市西區高鐵大道 129 號
電話：(05) 236-2911
檢修人員姓名：消防設備士-蔡聰智
檢修人員證號：消士證字第 2670 號

場所類別：丁類-第 3 目
申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查
申報年度：112 年度
申報日期：民國 112 年 9 月 11 日

嘉義縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠大林工場			場所地址	嘉義縣大林鎮大糖里1鄰糖廠399號			
管理權人	姓名	林明?		身分證字號	P120849800		性別	男
	出生日期	047年12月12日		戶籍地址	雲林縣古坑鄉炭腳村11鄰南昌8號			
項次	審核項目		審核結果是否合格	審核內容				
一	消防安全設備檢修申報表		管理權人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 管理權人是否簽章。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)				
			場所概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 是否檢附使用執照影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期				
			檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 確認證書之有效期間。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。				
			檢修人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。				
二	消防安全設備檢修報告書		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 檢查日程是否合理。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 檢修人員是否簽章。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)				
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。					
三	其他							

(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)

消防安全設備申報表

管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	嘉義縣大林鎮大糖里1鄰糖廠399號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村11鄰南昌8號			
	電話	(O) : 05-3800739 (H) :			
申報場所概要	樓層別	1F	樓地板面積	698.95M ²	
	使用執照用途	未提供	實際用途	低度危險工作場所	
	使用執照字號	未提供	統一編號	67399507	
	場所名稱	蒜頭糖廠職工福利委員會(大林廠)	構造	磚造	
	地址	嘉義縣大林鎮大糖里1鄰糖廠399號			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電話	
	檢修人員	姓名	蔡聰智	證書字號	消士證字第2670號
				身分證明文件字號	P122119725
		出生日期	64年11月23日	電話	05-2362911
		戶籍地	雲林縣北港鎮府番里7鄰府番94號		
	檢修人員	通訊處	嘉義市西區高鐵大道129號		
		姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
		出生日期		電話	
		戶籍地			
		通訊處			
管理權人(自行辦理者，於右列 <input type="checkbox"/> 處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
本次檢查日期	自 112 年 08 月 16 日 至 112 年 09 月 08 日				
前次檢查日期	自 111 年 08 月 12 日 至 111 年 08 月 12 日				
申報日期	112 年 9 月 11 日				
管理權人(簽章)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">人</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">林明峯</div> </div>				

正本

嘉義縣
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：S11101180068

111 年度 檢查申報案	掛號日期	111年06月02日
	發文日期	111年06月30日
	發文字號	111-K000578-01

受文者：台灣糖業股份有限公司

副本受文者：

廖明哲建築師事務所

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為113年07月01日至113年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

嘉義縣政府

〈附表一〉申報資料表

申報人 使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司		國民身分證字號 (或統一編號)	03794905
	通訊住址	嘉義縣大林鎮大糖里399號		通訊電話	
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
	通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司虎尾糖廠大林工場		現況用途類組	C2-一般工廠
	建築物地址	嘉義縣大林鎮大糖里399號		使用執照	
	整幢建築物現況	地上3層、地下0層		申報樓層別	地上003層
	本次申報範圍之樓地板面積	17075			
專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	廖明哲建築師事務所		認可証字號	40C3D01537
	機構(事務所)負責人姓名	廖明哲		通訊電話	05-3621991
專業檢查人資料	防火避難設施類	姓名	廖明哲	認可証字號	40C3D01537
	設備安全類	姓名	廖明哲	認可証字號	40C3D01537
不合格項目					

台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠 函

地址：632402雲林縣虎尾鎮中山路2號
聯絡人：陳國哲
電話：(05)265-9566 分機25
電子郵件：a63441@taisugar.com.tw
傳真：(05)265-0094

受文者：

發文日期：中華民國112年6月6日

發文字號：虎大林字第1120001100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本廠大林工場，高低壓電力設備定期檢測紀錄總表1份，請查照。

說明：依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則辦理，每六個月至少檢驗1次，每年應至少停電檢驗1次，依高低壓電力設備定期檢測紀錄總表作成紀錄，分送用電場所負責人、原登記直轄市或縣（市）主管機關及所在地輸配電業營業處所備查。

正本：嘉義縣政府建設處、台灣電力公司嘉義區營業處
副本：

裝

訂

線

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠(大林工場)		填表日期	112年4月26日	
用電場所負責人	林明峯		檢測期間	112年4月26日	
用電地址	嘉義縣大林鎮大糖里399號		檢測方式	<input type="checkbox"/> 停電檢測 <input checked="" type="checkbox"/> 非停電檢測	
通訊地址	嘉義縣大林鎮大糖里399號		責任分界點	大林107西10	
供電方式及電壓	3φ 3W 11.4KV		電號	09-34-1781-00	
用電設備容量	動力：870.60 hp ，電熱：0.00 kW ，電燈：100.00 kVA ，其他：80.00 kW				
專任電氣技術人員	趙健坤	執照號碼	嘉工公電技中字 第AL500107-2號	契約容量	390 KW
用電設備檢驗維護業名稱	豐義電機工程有限公司		下次檢測月份	112年10月	
附件及檢測項目			序次數量	評判結果	說明
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表					本次施作不停電檢測
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表					本次施作不停電檢測
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表					本次施作不停電檢測
附件(四) D表：保護電驛檢測紀錄表					本次施作不停電檢測
附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表					本次施作不停電檢測
附件(六) F表：熱顯影檢測紀錄表			頁次:2-6 序:38	G	
備註	活電作業。檢驗結果：本次檢測良好。				

註 1: 評判結果: G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。

註 2: 停電檢測應填 A 至 E 表，非停電檢測應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註 3: 總表應填一式 4 份，A 至 F 附表一式 2 份，總表 2 份於檢測後次月 15 日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及 A 至 F 附表用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年，主管機關得隨時查驗之。

註 4: 填寫責任分界點時，低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號；高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

用電場所負責人簽章 林明峯

專任電氣技術人員簽章 趙健坤



消防安全設備檢修申報書

客戶存查

場所名稱：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(單身宿舍)
場所地址：雲林縣北港鎮光復里 1 鄰光復路 3-1 號
管理權人：林明峯
電話：(05) 783-6106

檢修公司名稱：峻和消防工程有限公司
地址：嘉義市西區高鐵大道 129 號
電話：(05) 236-2911
檢修人員姓名：消防設備士-蔡聰智
檢修人員證號：消士證字第 2670 號


場所類別：乙類-第 7 目
申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查
申報年度：112 年度
申報日期：民國 112 年 5 月 9 日

雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單


場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 (單身宿舍)	地 址	雲林縣北港鎮光復里1鄰光復路3-1號	
管理權人	林明?	管理權人(或 受託人)簽章		
項次	查 核 項 目	查核結果 是否合格	查 核 內 容	
一	消防安全設備檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 3. 使用執照與公司或商業登記證明文件之基本資料與影本是否相符。 4. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬2名以上專任檢修人員共同執行。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。 7. 管理權人身分證明文件影本。 8. 管理權人委任代理人申報者,其委任書。	
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。(簽名或蓋章均可) 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。 5. 檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書是否經代表人簽署。(場所委託檢修機構辦理檢修者應確認) 6. 各該消防安全設備之種類及數量表。 7. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)	
三	消防安全設備檢查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者,應清楚載明其不良狀況情形、位置及處理措施。 2. 檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者,應增附檢滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)	
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。	
五	消防安全設備檢修專業機構證書影本(場所委託檢修機構辦理檢修者應檢附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 2. 確認證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。	
六	檢修人員證書影本(檢修人員如達每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 3. 檢修人員是否每3年應接受講習1次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件。	
七	使用執照影本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數,評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。	
八	公司或商業登記證明文件影本(非營利事業場所者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 審查是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 2. 公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。	
九	封面、目錄及裝訂格式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。	
十	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)	
受理日期	112年05月10日	受理單位	第三大隊北港分隊	受理人員 簽 章
				江育忠

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

消防安全設備申報表

管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	雲林縣北港鎮光復里光復路1鄰3-1號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村11鄰南昌8號			
	電話	(O): 05-7836106 (H):			
申報場所概要	樓層別	1F~2F	樓地板面積	432.44M ²	
	使用執照用途	宿舍	實際用途	宿舍	
	使用執照字號	68雲營使字第01808號	統一編號	99884926	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司嘉義區處(單身宿舍)	構造	加強磚造	
	地址	雲林縣北港鎮光復里光復路1鄰3-1號			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電話	
	檢修人員	姓名	蔡聰智	證書字號	消士證字第2670號
				身分證明文件字號	P122119725
		出生日期	64年11月23日	電話	05-2362911
		戶籍地	雲林縣北港鎮府番里7鄰府番94號		
	檢修人員	通訊處	嘉義市西區高鐵大道129號		
		姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
		出生日期		電話	
		戶籍地			
		通訊處			
	管理權人(自行辦理者, 於右列□處進行勾選)	<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
本次檢查日期	自 112 年 04 月 17 日 至 112 年 04 月 30 日				
前次檢查日期	自 111 年 04 月 13 日 至 111 年 04 月 29 日				
申報日期	112 年 5 月 9 日				
管理權人(簽章)					

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	1F~2F	樓地板面積	432.44M ²	
	使用執照用途	宿舍	實際用途	宿舍	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司嘉義區處(單身宿舍)		構造	加強磚造
	地址	雲林縣北港鎮光復里光復路1鄰3-1號			
	使用執照字號	68 雲營使字第 01808 號	統一編號	99884926	
管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	雲林縣北港鎮光復里光復路1鄰3-1號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉坎腳村11鄰南昌8號			
	電話	(O) : 05-7836106 (H) :			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
	檢修人員	出生日期		電話	
		姓名	蔡聰智	證書字號	消士證字第 2670 號
		出生日期	64年11月23日	身分證明文件字號	P122119725
		戶籍地	雲林縣北港鎮府番里7鄰府番94號		
		通訊處	嘉義市西區高鐵大道129號		
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
		出生日期		電話	
戶籍地					
	通訊處				
管理權人(自行辦理者, 於右列□處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input type="checkbox"/> 自動灑水設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備	<input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化烴滅火設備	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備	
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置		
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備	<input type="checkbox"/> 避難器具	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備	
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置	
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要之檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻散水設備	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input checked="" type="checkbox"/> 配線	
	前項設備檢查表共 10 頁。(如附件, 不含本頁)				
檢查日期	自 112 年 04 月 17 日 至 112 年 04 月 30 日				
檢修機構或人員簽章				(簽章)	

消防安全設備檢修申報書

客戶存查

場所名稱：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處辦公大樓
場所地址：雲林縣北港鎮光復里 2 鄰光復路 2 號
管理權人：林明峯
電話：(05) 783-6106

檢修公司名稱：峻和消防工程有限公司
地址：嘉義市西區高鐵大道 129 號
電話：(05) 236-2911
檢修人員姓名：消防設備士-蔡聰智
檢修人員證號：消士證字第 2670 號


場所類別：乙類-第 6 目
申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查
申報年度：112 年度
申報日期：民國 112 年 5 月 9 日

雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 辦公大樓	地 址	雲林縣北港鎮光復里2鄰光復路2號	
管理權人	林明?	管理權人(或受託人)簽章		
項次	查核項目	查核結果是否合格	查 核	
一	消防安全設備檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 3. 使用執照與公司或商業登記證明文件之基本資料與影本是否相符。 4. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬2名以上專任檢修人員共同執行。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。 7. 管理權人身分證明文件影本。 8. 管理權人委任代理人申報者,其委任書。	
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。(簽名或蓋章均可) 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。 5. 檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書是否經代表人簽署。(場所委託檢修機構辦理檢修者應確認) 6. 各該消防安全設備之種類及數量表。 7. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)	
三	消防安全設備檢查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者,應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 2. 檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者,應附增經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)	
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。	
五	消防安全設備檢修專業機構證書影本(場所委託檢修機構辦理檢修者應檢附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 2. 確認證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。	
六	檢修人員證書影本(檢修人員如達每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 3. 檢修人員是否每3年應接受講習1次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件。	
七	使用執照影本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數,評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。	
八	公司或商業登記證明文件影本(非營利事業場所者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 審查是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 2. 公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。	
九	封面、目錄及裝訂格式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。	
十	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)	
受理日期	112年05月10日	受理單位	第三大隊北港分隊	受理人員簽章
				江育忠

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

消防安全設備申報表

管理權人	姓 名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出 生 日 期	47年12月12日	
	通 訊 處	雲林縣北港鎮光復里2鄰光復路2號			
	戶 籍 地	雲林縣古坑鄉坎腳村11鄰南昌8號			
	電 話	(O) : 05-7836106 (H) :			
申 報 場所概要	樓 層 別	BF~3F	樓地板面積	1509.15M ²	
	使用執照用途	防空避難、辦公室	實 際 用 途	辦公室	
	使用執照字號	67 雲營使字第 00828 號	統 一 編 號	99884926	
	場 所 名 稱	台灣糖業股份有限公司雲林區處辦公大樓	構 造	RC 構造	
	地 址	雲林縣北港鎮光復里2鄰光復路2號			
檢修機構 或人員	檢修機構	名 稱			
		通 訊 處			
		負 責 人	身分證明文件字號		
		戶 籍 地			
		出 生 日 期	電 話		
	檢修人員	姓 名	蔡聰智	證 書 字 號	消士證字第 2670 號
				身分證明文件字號	P122119725
		出 生 日 期	64年11月23日	電 話	05-2362911
		戶 籍 地	雲林縣北港鎮府番里7鄰府番94號		
		通 訊 處	嘉義市西區高鐵大道129號		
	檢修人員	姓 名			證 書 字 號
					身分證明文件字號
		出 生 日 期			電 話
		戶 籍 地			
		通 訊 處			
管理權人(自行辦理者， 於右列□處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
本 次 檢 查 日 期	自 112 年 04 月 17 日 至 112 年 04 月 30 日				
前 次 檢 查 日 期	自 111 年 04 月 18 日 至 111 年 04 月 29 日				
申 報 日 期	112年 5月 9日				
管 理 權 人 (簽 章)					

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	BF~3F	樓地板面積	1509.15M ²		
	使用執照用途	防空避難、辦公室	實際用途	辦公室		
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司營業區處辦公大樓	構造	RC構造		
	地址	雲林縣北港鎮光復里2鄰光復路2號				
	使用執照字號	67雲營使字第00828號	統一編號	99884926		
管理權人	姓名	林明峯	身分證文件字號	P120849800		
			出生日期	47年12月12日		
	通訊處	雲林縣北港鎮光復里2鄰光復路2號				
	戶籍地	雲林縣古坑鄉埃腳村11鄰南昌8號				
	電話	(O) : 05-7836106 (H) :				
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號			
		通訊處				
		負責人	身分證文件字號			
		戶籍地				
	檢修人員	檢修人員	姓名	蔡聰智	證書字號	消士證字第2670號
					身分證文件字號	P122119725
			出生日期	64年11月23日	電話	05-2362911
			戶籍地	雲林縣北港鎮府番里7鄰府番94號		
			通訊處	嘉義市西區高鐵大道129號		
	檢修人員	檢修人員	姓名	證書字號		
				身分證文件字號		
			出生日期	電話		
			戶籍地			
		通訊處				
	管理權人(自行辦理者, 於右列□處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備		
		<input type="checkbox"/> 自動灑水設備	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備		
	<input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備	<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備			
	<input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備	<input type="checkbox"/> 鹵化烴滅火設備				
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備			
		<input type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備	<input checked="" type="checkbox"/> 避難器具	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	<input type="checkbox"/> 連結送水管	<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 排煙設備			
消防搶救上之必要設備		<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置		
其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要之檢修項目		<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input checked="" type="checkbox"/> 配線		
前項設備檢查表共 15 頁。(如附件, 不含本頁)						
檢 查 日 期		自 112 年 04 月 17 日 至 112 年 04 月 30 日				
檢修機構或人員簽章		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 消防設備士 證號 2670 蔡聰智 </div>		(簽章)		

112年建築物安全檢查申報表



檢查場所：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處

介壽堂

檢查單位：林朝福建築師事務所

檢查單位電話：05-2061762

正本

嘉義縣
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：S11202160019

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年05月09日
	發文日期	112年06月05日
	發文字號	112-K000314-01

受文者：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處

副本受文者：

林朝福建築師事務所

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為113年01月01日至113年03月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

嘉義縣政府

（附表一）申報資料表

申報人	使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處	國民身分證字號 (或統一編號)	99884926
		通訊住址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號	通訊電話	05-3800735
代申報人		姓名		國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址		通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處蒜頭蔗埕文化園區介壽堂		現況用途類組	A1集會堂
	建築物地址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號		使用執照	
	整體建築物現況	地上1層、地下0層		申報樓層別	地上001層
	本次申報範圍之樓地板面積	614.59			
專業機構、檢查人資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	林朝福建築師事務所	認可証字號	40C3D01068
		機構(事務所)負責人姓名	林朝福	通訊電話	05-2061762
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	林朝福	認可証字號
設備安全類		姓名	林朝福	認可証字號	40C3D01068
不合格項目					

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1 - 1

檢查登記號碼：S11202160019

112年度	申報掛號日期	
	文 號	

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 嘉義縣政府

申報人： 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 等2人（詳申報人名冊） (簽章)

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書 (申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表)			
	2. 檢查報告書總表1份	3. 改善計畫書0份	4. 檢查報告書1份	
	5. 昇降設備使用許可證記錄表0份	6. 主用途及從屬用途檢查表*0份	7. 檢查記錄簡圖1份	
	8. 建築物疑似石棉建材標示表*	9. 現況照片1份	10. 使用執照影本0份	
	11. 建物權利證明文件影本1份	12. 公共意外責任險證明文件*1份	13. 室內裝修合格證明*1份	
	14. 專業機構或檢查人認可證影本1份			
	申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 蒜頭蔗埕文化園區 介壽堂	
建築物地址		嘉義縣六腳鄉工廠村1號	現況用途類組 AI 集會堂	
使用執照字號		詳建築物使用執照清冊	建築物座標 經度：120.301745 緯度：23.48115	
整幢建築物現況		整幢為地上1層、地下0層建築物 <input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用	申報樓層別 (擇一項填列) 地上001層	
專業檢查機構、檢查人資料	名稱	林朝福建築師事務所	認可證字號 40C3D01068	
	負責人姓名	林朝福	通訊電話 05-2061762	
	通訊地址	嘉義縣民雄鄉西安村保生街184號		
	執業事務所	名稱	林朝福建築師事務所	通訊電話 05-2061762
		通訊地址	嘉義縣民雄鄉西安村保生街184號	
	檢項簽類證別	防火避難設施類 檢查人姓名	林朝福	認可證字號 40C3D01068
設備安全類 檢查人姓名		林朝福	認可證字號 40C3D01068	
檢查日期記錄	本次(年度)檢查日期	自112年01月01日至112年03月31日		

- 註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。
2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

112年建築物安全檢查申報表



檢查場所：台糖公司雲嘉區處 蔗埕文化
園區（冰店及賣場）

檢查單位：林朝福建築師事務所

檢查單位電話：05-2061762

112年建築物安全檢查申報表



檢查場所：台糖公司雲嘉區處 蔗埕文化
園區（冰店及賣場）

檢查單位：林朝福建築師事務所

檢查單位電話：05-2061762

正本

嘉義縣
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：S11205300078

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年10月04日
	發文日期	112年10月11日
	發文字號	112-K001206-01

受文者：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處

副本受文者：

林朝福建築師事務所

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為113年04月01日至113年06月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

嘉義縣政府

〈附表一〉申報資料表

申報人	使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處	國民身分證字號 (或統一編號)	99884926	
		通訊住址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號	通訊電話	05-3800735	
代申報人		姓名		國民身分證字號 (或統一編號)		
		通訊住址		通訊電話		
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司雲嘉區處蔗埕文化園區(冰店及賣場)		現況用途類組	B2商場	
	建築物地址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號		使用執照		
	整體建築物現況	地上1層・地下0層		申報樓層別	地上001層	
	本次申報範圍之樓地板面積	660				
專業機構、檢查人資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	林朝福建築師事務所	認可証字號	40C3D01068	
		機構(事務所)負責人姓名	林朝福	通訊電話	05-2061762	
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	林朝福	認可証字號	40C3D01068
		設備安全類	姓名	林朝福	認可証字號	40C3D01068
不合格項目						

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1 - 1

檢查登記號碼：S11205300078

112年度	中報掛號日期	
	文 號	

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 嘉義縣政府

申報人： 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 等2人 (詳申報人名冊)

(簽章)

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書 (申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表)					
	2. 檢查報告書總表1份	3. 改善計畫書0份	4. 檢查報告書1份			
	5. 昇降設備使用許可證記錄表0份	6. 主用途及從屬用途檢查表*0份	7. 檢查記錄簡圖1份			
	8. 建築物疑似石棉建材標示表*	9. 現況照片1份	10. 使用執照影本1份			
	11. 建物權利證明文件影本0份	12. 公共意外責任險證明文件*1份	13. 室內裝修合格證明*1份			
	14. 專業機構或檢查人認可證影本1份					
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司雲嘉區處 蔗埕文化園區 (冰店及賣場)				
	建築物地址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號	現況用途類組 B2 商場			
	使用執照字號	(94)嘉府城變使執字第00026號	建築物座標 經度：120.301745 緯度：23.48115			
	整體建築物現況	整幢為地上1層、地下0層建築物 <input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用	申報樓層別 (擇一項填列) 地上001層			
專業檢查機構、檢查人資料	專業機構	名稱	林朝福建築師事務所	認可證字號	40C3D01068	
		負責人姓名	林朝福	通訊電話	05-2061762	
		通訊地址	嘉義縣民雄鄉西安村保生街184號			
	專業檢查人	執或業事公務司所	名稱	林朝福建築師事務所	通訊電話	05-2061762
			通訊地址	嘉義縣民雄鄉西安村保生街184號		
		檢查目簽類證別	防火避難設施類 檢查人姓名	林朝福	認可證字號	40C3D01068
	設備安全類 檢查人姓名	林朝福	認可證字號	40C3D01068		
檢查日期記錄	本次 (年度) 檢查日期	自112年04月01日至112年06月30日				

註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。

2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。

3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。

4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

消防安全設備檢修申報書

場所名稱：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處
(嘉義地區)

場所地址：嘉義縣六腳鄉工廠村 1 號

管理權人：林明峯

電話：(05) 380-0735

檢修機構名稱：弼丞消防工程有限公司

地址：嘉義市南京東街 25 號

電話：(05) 235-9545

檢修人員姓名：消防設備士-林宗志

檢修人員證號：消士證字第 2655 號

場所類別：甲-4

申報項目：外觀檢查、性能檢查、綜合檢查

申報年度：一一二下半年度

申報日期：民國 112 年 11 月 27 日

申報方式：網路申報

管轄隊別：第一大隊六腳分隊

嘉義縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司嘉義區處(嘉義地區)		場所地址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號	
管理人員	姓名	林明華	身分證字號		
	出生日期		戶籍地址		
項次	審核項目	審核結果	審核內容		

管理人員	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理人員是否簽章。 3. 是否檢附管理人員身分證明文件影本。 4. 管理人員委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
建築	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照所載之建築執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有有限合伙登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有有限合伙登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、職業或停車場所免用公司、商業或有有限合伙登記證明文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
檢修	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印章及「真正本相符」之印記。 3. 檢修證書之有效期限。 4. 檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 尚層建築物或地下層建築物是否由檢修機構辦理及由其所需二名以上專任檢修人員共同執行。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
檢修人員	1. 檢修人員與檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否由專任人員簽章，並蓋有「真正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執照資訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得異科分達百分之十以上之訓練證明文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

消防安全設備檢修申報表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-------------	----------------------------------------------------------

消防安全設備檢修報告書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-------------	----------------------------------------------------------

項次	審核項目	審核結果	審核內容
1	申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理人員是否簽章。 3. 是否檢附管理人員身分證明文件影本。 4. 管理人員委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理人員是否簽章。 3. 是否檢附管理人員身分證明文件影本。 4. 管理人員委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)

受理日期	112年11月27日	受理單位	第一六隊六腳分隊	受理人員	張從基
------	------------	------	----------	------	-----

本表由受理人員查核消防局申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。
 受理人員可利用消防局設備專業技術人員查詢檢修機構專屬之專任人員及檢修人員執照等資料是否經中央主管機關公告。
 本表經通知限期修正或改善，不照處分者，得自處分送達翌日起30日內，檢具等類書送檢科本通知單影本送還原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修申報表	1-1
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修報告書	1-2
<input type="checkbox"/> 消防安全設備改善計畫書	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備種類及數量表	1-4

二、消防安全設備檢查表

<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器檢查表	2-1
<input type="checkbox"/> 室內消防栓檢查表	2-2
<input checked="" type="checkbox"/> 室外消防栓檢查表	2-3
<input type="checkbox"/> 自動撒水設備檢查表	2-4
<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備檢查表	2-5
<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備檢查表	2-6
<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備檢查表	2-7
<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備檢查表	2-8
<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備檢查表(含海龍替代品)	2-9
<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備檢查表	2-10
<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表	2-11
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備檢查表	2-12
<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備檢查表	2-13
<input type="checkbox"/> 避難器具檢查表	2-14
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備檢查表	2-15
<input type="checkbox"/> 連結送水管檢查表	2-16
<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池檢查表	2-17
<input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備檢查表	2-18
<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備檢查表	2-19
<input type="checkbox"/> 緊急電源插座檢查表	2-20
<input checked="" type="checkbox"/> 配線檢查表	2-21

三、設備平面圖

<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備配置圖	3-1
-----------------------------------------------	-----

四、證件及證書

<input checked="" type="checkbox"/> 建築物使用執照影本	4-1
<input checked="" type="checkbox"/> 營利事業登記證影本	4-2
<input type="checkbox"/> 專業機構合格證書影本	4-3
<input checked="" type="checkbox"/> 消防設備師(士)證書影本	4-4
<input type="checkbox"/> 其他	4-5

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	1F-2F	樓地板面積	7946 M ²	
	使用執照用途	如附表	實際用途	同營業登記證	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司 雲嘉區處(嘉義地區)	構 造	木造、磚造、RC造	
	地 址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號			
	使用執照字號	(94)嘉府城變使執字第00026號	統一編號	無提供	
管理權人	姓 名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	嘉義縣六腳鄉工廠村1號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌8號			
	電 話	(0) : 05-3800735 (H) :			
檢修機構或人員	檢修機構	名 稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電 話	
	檢修人員	姓 名	林宗志	證 書 字 號	消士證字第2655號
				身分證明文件字號	Q120223941
		出生日期	58.05.07	電 話	(05)2359545
		戶籍地	嘉義市民生南路608巷89號		
	檢修人員	姓 名		證 書 字 號	
				身分證明文件字號	
		出生日期		電 話	
戶籍地					
	通訊地				
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input checked="" type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢查表共 16 頁。(如附件, 不含本頁)				
檢 查 日 期		自 112 年 11 月 1 日 至 112 年 11 月 20 日			
檢修機構或檢修人員簽章		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 林宗志 <div style="border: 2px solid red; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">宗林</div> (簽章) </div>			

申 場

檢修機構或人員



本 次

前 次

申

管

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	嘉義縣六腳鄉工廠村1號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌8號			
	電話	(O) : 05-3800735 (H) :			
申報 場所概要	樓層別	1F-2F	樓地板面積	7946 M ²	
	使用執照用途	如附表	實際用途	同營業登記證	
	使用執照字號	(94)嘉府城變使執字第00026號	統一編號	無提供	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司 雲嘉區處(嘉義地區)	構 造	木造、磚造、RC造	
	地 址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號			
檢修 機構 或 人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電 話	
	檢修人員	姓名	林宗志	證書字號	消士證字第2655號
				身分證明文件字號	Q120223941
		出生日期	58.05.07	電 話	(05)2359545
		戶籍地	嘉義市民生南路608巷89號		
		通訊處	嘉義市南京東街25號		
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
出生日期			電 話		
戶籍地					
	通訊地				
本次檢查日期		自 112 年 11 月 1 日 至 112 年 11 月 20 日			
前次檢查日期		自 112 年 4 月 24 日 至 112 年 5 月 24 日			
申報日期		民國 112 年 月 日			
管理權人 (簽章)		 			

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	1F-2F	樓地板面積	7946 M ²
	使用執照用途	如附表	實際用途	同營業登記證
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(嘉義地區)	構造	木造、磚造、RC造
	地址	嘉義縣六腳鄉工廠村1號		
	使用執照字號	(94)嘉府城變使執字第00026號	統一編號	無提供
管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800
			出生日期	47年12月12日
	通訊處	嘉義縣六腳鄉工廠村1號		
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌8號		
	電話	(O) : 05-3800735 (H) :		

一、消防安全設備不符規定之項目及內容：

二、採行改善措施：

三、預定完成期限：

管理權人簽章

林明峯



(簽章)

設備種

乾粉滅

室外消

室外消

火警受

火警綜

探測器

廣播主

揚聲器

出口標

避難方

緊急照

排煙機

排煙閥

手動啟

發電機

備註：

1. 本表應係
2. 本表之權

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司-虎尾糖廠		填表日期	112年5月20日	
用電場所負責人	廠長		檢測期間	112年5月20日	
用電地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測	
通訊地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		責任分界點	虎糖10號電桿	
供電方式及電壓	3φ	3W	11.4KV	電號	19-84-4001-00-1
用電設備容量	動力：13600.00 hp · 電熱：200.00 kW · 電燈：250.00 kVA · 其他：				
專任電氣技術人員	鄭建家	執照號碼	雲電技中字第	契約容量	750 KW
用電設備檢驗維護業名稱	豐義電機工程有限公司		AK500050號	下次檢測月份	112年11月
附件及檢測項目		序次數量	評判結果	說明	
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表		頁次：2-5 序：19	G		
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表		頁次：6-11 序：31	G		
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表		頁次：12-17 序：29	G		
附件(四) D表：保護電驛檢測紀錄表		頁次：18-26 序：18	G		
附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表				本場所未裝置此設備	
附件(六) F表：熱顯影檢測紀錄表				本次施作停電檢測	
備註	停電作業。檢驗結果：本次檢測良好。				



註 1: 評判結果: G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
 註 2: 停電檢測應填 A 至 E 表。非停電檢測應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。
 註 3: 總表應填一式 4 份, A 至 F 附表一式 2 份, 總表 2 份於檢測後次月 15 日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查, 總表及 A 至 F 附表用電場所及檢測單位應各自保存備查。檢測資料至少 2 年, 主管機關得隨時查驗之。
 註 4: 填寫責任分界點時, 低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號; 高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號; 特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

用電場所負責人簽章 _____ 廠長

專任電氣技術人員簽章 _____ 鄭建家

正本

雲林縣

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：Q11202060014

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年03月08日
	發文日期	112年03月08日
	發文字號	112-K000135-01

受文者：台灣糖業(股)公司雲嘉區處代表人：林明峰

副本受文者：

中邦建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附中報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次(年度)應申報期間為114年01月01日至114年03月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本中報建築物如為供A-I、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳中報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

《附表一》中報資料表

申報人 使用人	姓名	台灣糖業(股)公司雲嘉區處代表人：林明峰		國民身分證字號 (或統一編號)	P120849800
	通訊住址	雲林縣虎尾鎮中山路1-3號		通訊電話	05-632-1540
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
	通訊住址			通訊電話	
申報建築物或營業場所名稱 建築物地址 整體建築物現況 本次申報範圍之樓地板面積	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業(股)公司雲嘉區處-第一單身宿舍		現況用途類組	H1宿舍
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路1-3號		使用執照	
	整體建築物現況	地上2層、地下0層		申報樓層別	地上001層等2筆
	本次申報範圍之樓地板面積	914.48			
專業機構、檢查人資料	機構(事務所)名稱	中邦建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號	40C5C00030
	機構(事務所)負責人姓名	劉進明		通訊電話	04-2270-3886
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	侯明輝	認可證字號	40C3E02486
	設備安全類	姓名	侯明輝	認可證字號	40C3E02486
不合格項目					

雲林縣政府

建築物公共安全檢查網路申報掛號憑證

掛號日期	1120307	掛號號碼	B900110
檢查登記號碼	Q11202060014	檢查人	侯明輝
檢查機構	中邦建築物公共安全檢查有限公司		
申報人	台灣糖業(股)公司雲嘉區處 代表人：林明峰		
場所名稱	台灣糖業(股)公司雲嘉區處-第一單身宿舍		
場所地址	雲林縣虎尾鎮中山路1-3號		
檢附文件	檢查報告書1份 使用執照影本1份 房屋權利證明影本1份 申報範圍現況平面圖份 現況照片1份 營業登記證影本份 保險證明文件1份 室內裝修合格證明份		

注意事項

- 一、本掛號憑證係由雲林縣政府核發，茲證明”檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報掛號作業，委託人（申報人）可自行上網查證本掛號資料是否正確。
- 二、提醒您收到本掛號憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報掛號作業之完整性與正確性。
- 三、本作業之網址為<http://cpabm.cpami.gov.tw/>。

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1 - 1

檢查登記號碼：Q11202060014

112年度	申報掛號日期	
	文 號	

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 雲林縣政府



申報人：台灣糖業(股)公司雲嘉區處 代表人：林明輝等2人 (詳申報人名冊) (簽章)

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書 (申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表)						
	2. 檢查報告書總表1份	3. 改善計畫書 份	4. 檢查報告書1份				
	5. 昇降設備使用許可證記錄表 份	6. 主用途及從屬用途檢查表* 份	7. 檢查記錄簡圖 份				
	8. 建築物疑似石棉建材標示表*	9. 現況照片1份	10. 使用執照影本1份				
	11. 建物權利證明文件影本1份	12. 公共意外責任險證明文件1份	13. 室內裝修合格證明* 份				
	14. 專業機構或檢查人認可證影本1份						
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業(股)公司雲嘉區處-第一單身宿舍		現況用途類 組	H1 宿舍		
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路1-3號		建築物座標	經度：120.436101 緯度：23.703585		
	使用執照字號	(74) 雲營使字第791號		本次申報範圍之樓地板面積	914.48平方公尺		
	整幢建築物現況	整幢為地上2層、地下0層建築物 <input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用		申報樓層別 (擇一項填列)	地上001層等2筆詳建築物申報樓層概要表		
專業檢查機構、檢查人資料	專業檢查機構	名稱	中邦建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號	40C5C00030	
		負責人姓名	劉進明		通訊電話	04-2270-3886	
		通訊地址	台中市太平區宜佳街31巷1號				
	專業檢查人	執或專業務司所	名稱	中邦建築物公共安全檢查有限公司		通訊電話	04-2270-3886
			通訊地址	台中市太平區宜佳街31巷1號			
		檢項簽類證別	防火避難設施類 檢查人姓名	侯明輝		認可證字號	40C3E02486
	設備安全類 檢查人姓名	侯明輝		認可證字號	40C3E02486		
檢查日期記錄	本次(年度)檢查日期	自112年02月13日至112年02月13日					

- 註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。
2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

申報人名冊

F 1 - 2

112年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：Q11202060014

共 1 頁 第 1 頁

1	申報人	<input checked="" type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍(建築物門牌號碼)	雲林縣虎尾鎮中山路1-3號 <small>(與申報書相同者免填)</small>
		姓名	台灣糖業股份有限公司 <small>(印章)</small>	國民身分證統一編號	99884926
2	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input checked="" type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍(建築物門牌號碼)	雲林縣虎尾鎮中山路1-3號 <small>(與申報書相同者免填)</small>
		姓名	台灣糖業(股)公司雲嘉區處 代表人：林明峰 <small>(印章)</small>	國民身分證統一編號	P120849800

備註：

1. 「建築物防火避難設施類與設備安全檢查申報書(表1-1)」所列申報人數達2名以上者，應填列本表。
2. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。

裝 · · · · · 訂 · · · · · 線 · · · · ·

正本

雲林縣

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：Q11208100030

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年09月27日
	發文日期	112年09月28日
	發文字號	112-K001265-01

受文者：台灣糖業股份有限公司

副本受文者：

中邦建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，列管定期檢查並限期改善，再行申報
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為年月日至年月日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

《附表一》申報資料表

申報人	使用人	姓名	台灣糖業(股)公司雲嘉區處林明峯		國民身分證字號 (或統一編號)	P120849800
		通訊住址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		通訊電話	05-632-1540
代申報人		姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業(股)公司雲嘉區處(申報地址：民主九路3號、中山路2號)			現況用途類組	C1廠房G2辦公室H1宿舍
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號			使用執照	
	整幢建築物現況	地上3層、地下1層			申報樓層別	地下001層等9筆
	本次申報範圍之樓地板面積	5464				
專業機構、檢查人資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	中邦建築物公共安全檢查有限公司		認可証字號	40C5C00030
		機構(事務所)負責人姓名	劉進明		通訊電話	04-2270-3886
專業檢查人	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	侯明輝	認可証字號	40C3E02486
		設備安全類	姓名	侯明輝	認可証字號	40C3E02486
不合格項目						

雲林縣政府

建築物公共安全檢查網路申報掛號憑證

掛號日期	1120922	掛號號碼	B901245
檢查登記號碼	Q11208100030	檢查人	侯明輝
檢查機構	中邦建築物公共安全檢查有限公司		
申報人	台灣糖業(股)公司雲嘉區處 林明峯		
場所名稱	台灣糖業(股)公司雲嘉區處(申報地址：民主九路3號、中山路2號)		
場所地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		
檢附文件	檢查報告書1份 使用執照影本1份 房屋權利證明影本1份 申報範圍現況平面圖份 現況照片1份 營業登記證影本份 保險證明文件1份 室內裝修合格證明份		

注意事項

- 一、本掛號憑證係由雲林縣政府核發，茲證明”檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報掛號作業，委託人(申報人)可自行上網查證本掛號資料是否正確。
- 二、提醒您收到本掛號憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報掛號作業之完整性與正確性。
- 三、本作業之網址為<http://cpabm.cpami.gov.tw/>。

建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書

F 2-1-2

112年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：Q11208100030

共 1 頁 第 1 頁

【壹】改善事項

項次	檢查項目	無法合格原因	改善方式	法令依據 (代碼)
1	內部裝修材料	辦公大樓B1F、2-3F內部裝修材料部份採易燃建材施作。(見防火避難設施圖圖示"CB"處)。	【A5】 依建築法第77條之1、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法相關規定辦理，依則設88條規定需採用符合耐燃建材規定之防火建材施作。	A5

專業檢查人：



(簽章)

申報人 (代申報人)



(簽章)

填表日期：112年09月20日

【貳】填表說明

- 本表所列改善計畫之項目及內容，於專業檢查人依序填列後由申報作業系統自動產出，其項目及內容不得塗改。
- 建築物逃生避難之出入口、走廊、直通樓梯、安全梯、特別安全梯（排煙室）等類似空間，如有堆置物品妨害通行或於防火門擅自增設栓鎖等情事者，專業檢查人應立即通知申報人改善，並不得提列改善計畫。
- 表列「法令依據（代碼）」乙欄，應視各改善項目所涉建築法相關規定，依下列代碼選項擇一填列：
 - 【A1】：按建築物原領得使用執照，或最近一次變更使用執照核准圖說恢復原狀。
 - 【A2】：依建築法第28條規定申請建造執照或雜項執照。
 - 【A3】：依建築法第73條、建築物使用類組及變更使用辦法相關規定申請變更使用執照。
 - 【A4】：依直轄市、縣（市）主管建築機關所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定辦理。
 - 【A5】：依建築法第77條之1、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法相關規定辦理。
 - 【A6】：依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法相關規定申請許可。
 - 【A7】：依建築法第77條之4、建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定申請安全檢查及取得使用許可證。
 - 【A8】：依建築技術規則總則編第3條、建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點規定申請認可。

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1-1


檢查登記號碼：Q11208100030

112年度	申報掛號日期	
	文 號	

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 雲林縣政府

申報人： 台灣糖業(股)公司雲嘉區處 林明峯等2人 (詳申報人名冊) (簽章)



檢附文件 (依序排列)	1. 申報書 (申報人名冊、專業檢查人名冊)		2. 檢查報告書總表1份		3. 改善計畫書1份		4. 檢查報告書1份	
	5. 昇降設備使用許可證記錄表 份		6. 主用途及從屬用途檢查表 份		7. 檢查記錄簡圖 份		8. 建築物疑似石棉建材標示表*	
	8. 建築物疑似石棉建材標示表*		9. 現況照片1份		10. 使用執照影本1份		11. 建物權利證明文件影本1份	
	11. 建物權利證明文件影本1份		12. 公共意外責任險證明文件1份		13. 室內裝修合格證明 份		14. 專業機構或檢查人認可證影本1份	
	14. 專業機構或檢查人認可證影本1份							
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱		台灣糖業(股)公司雲嘉區處(申報地址：民主九路3號、山路2號)		現況用途		CI-廠房 G2-辦公室 III-宿舍	
	建築物地址		雲林縣虎尾鎮中山路2號		建築物座落		座落：120-435023 緯度：23.706118	
	使用執照字號		086雲營使字第01136號等3筆詳建築物使用執照清冊		本次申報範圍之樓地板面積		5464平方公尺	
	整幢建築物現況		<input type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用		申報樓層別 (擇一項填列)		地上001層等9筆詳建築物申報樓層概要表	
專業檢查機構、檢查人資料	名稱		中邦建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號		40C5C00030	
	負責人姓名		劉進明		通訊電話		04-2270-3886	
	通訊地址		台中市太平區宜佳街31巷1號					
	執業事務所名稱		中邦建築物公共安全檢查有限公司		通訊電話		04-2270-3886	
	執業事務所通訊地址		台中市太平區宜佳街31巷1號					
	檢項目類別		防火避難設施類 檢查人姓名		侯明輝		認可證字號 40C3E02486	
		設備安全類 檢查人姓名		侯明輝		認可證字號 40C3E02486		
檢查日期記錄		本次(年度)檢查日期		自112年08月16日至112年08月16日				

注：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。
 2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
 3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
 4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

申報人名冊

F 1 - 2

112年度	申報掛號日期	
	文 號	


檢查登記號碼：Q11208100030

共 1 頁 第 1 頁

1	申報人	<input checked="" type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人	申報範圍(建築物門牌號碼)	雲林縣虎尾鎮中山路2號、民主九路3號 <small>(與申報書相同者免填)</small>
	姓名	台灣糖業股份有限公司 <small>(簽章)</small>	國民身分證統一編號	99884926
2	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input checked="" type="checkbox"/> 建築物使用人	申報範圍(建築物門牌號碼)	雲林縣虎尾鎮中山路2號、民主九路3號 <small>(與申報書相同者免填)</small>
	姓名	台灣糖業(股)公司雲嘉區處 林明峯 <small>(簽章)</small>	國民身分證統一編號	P120849800

備註：

1. 「建築物防火避難設施類與設備安全檢查申報書(表1-1)」所列申報人數達2名以上者，應填列本表。
2. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。



裝 訂 線

雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 (有機米碾米廠)	地 址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號	
管理權人	林明呈	管理權人(或 受託人)簽章		
項次	查核項目	查核結果 是否合格	查核內容	
一	消防安全設備檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 3. 使用執照與公司或商業登記證明文件之基本資料與影本是否相符。 4. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬2名以上專任檢修人員共同執行。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。 7. 管理權人身份證明文件影本。 8. 管理權人委任代理人申報者,其委任書。	
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。(簽名或蓋章均可) 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。 5. 檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書是否經代表人簽署。(場所委託檢修機構辦理檢修者應確認) 6. 各該消防安全設備之種類及數量表。 7. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)	
三	消防安全設備檢查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者,應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 2. 檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者,應增附煙滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)	
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。	
五	消防安全設備檢修專業機構證書影本(場所委託檢修機構辦理檢修者應檢附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 2. 確認證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。	
六	檢修人員證書影本(檢修人員如達每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 3. 檢修人員是否每3年應接受講習1次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件。	
七	使用執照影本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數,評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。	
八	公司或商業登記證明文件影本(非營利事業場所者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 審查是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 2. 公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。	
九	封面、目錄及裝訂格式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(圖定方式不限)。	
十	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)	
受理日期	112年05月30日	受理單位	第二大隊虎尾分隊	受理人員 簽 章 王瑞安

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

消防安全設備檢修報告書

場所名稱：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處-有機米碾米廠

場所地址：雲林縣虎尾鎮安慶里中山路 2 號

管理權人：林明峯

電話：05-6321540

檢修機構名稱：上安消防工程有限公司

地址：台中市北屯區文昌東三街 43 號

電話：04-22324013

檢修人員姓名：莊明勳

檢修人員證號：消師證字第 0181 號

地址：台中市北屯區文昌東三街 43 號

電話：04-22324013

場所類別：甲類 乙類 其他(類)

申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查


申報年度：112上半年度 下半年度

申報日期：民國 112 年 05 月 30 日

檢 修 報 告 目 錄

一、附表	
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修申報表	----- 3
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修報告書	----- 4
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備改善計畫書	----- 5
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備種類及數量表	----- 6
二、消防安全設備檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器檢查表	----- 7-8
<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓檢查表	----- 9-11
<input type="checkbox"/> 室外消防栓檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 自動撒水設備檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備檢查表(含海龍替代品)	-----
<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備檢查表	----- 12-14
<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表	-----
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備檢查表	----- 15-16
<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備檢查表	----- 17
<input type="checkbox"/> 避難器具檢查表	-----
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備檢查表	----- 18-19
<input type="checkbox"/> 連結送水管檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池檢查表	-----
<input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備檢查表	----- 20-21
<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備檢查表	-----
<input type="checkbox"/> 緊急電源插座檢查表	-----
<input checked="" type="checkbox"/> 發電機設備檢查表	----- 22
<input checked="" type="checkbox"/> 耐燃耐熱設備檢查表	----- 23
三、設備平面圖	
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備配置圖	
四、證件及證書	
<input checked="" type="checkbox"/> 管理權人身份證影本	
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物使用執照影本	
<input checked="" type="checkbox"/> 營利事業登記證影本	
<input checked="" type="checkbox"/> 消防設備師(士)證書影本	
<input type="checkbox"/> 專業機構合格證書影本	



消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表

管理權人	姓 名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路3號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉炭腳村南昌8號			
申報場所概要	電 話	(O): 05-6321540 (H):			
	樓層別	地上一層-二層	樓地板面積	1098.16 平方公尺	
	使用執照用途	工廠	實際用途	工廠	
	使用執照字號	(99)(雲)營建字第 00464 號	統一編號	稅籍編號: 650102049	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司 雲嘉區處有機碾米廠	構 造	鋼骨造有牆	
地 址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號				
檢修機構或人員	檢修機構	名 稱	上安消防工程有限公司	合格證書字號	(110)消合延16變證字第064號
		通訊處	台中市北屯區文昌東三街43號		
		負責人	莊明勳	身分證文件字號	R120408150
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街7號		
		出生日期	58年05月09日	電 話	04-22324013
	檢修人員	姓 名	莊明勳	證 書 字 號	消師證字第0181號
				身分證明文件字號	R120408150
		出生日期	58年05月09日	電 話	04-22324013
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街7號		
		通訊處	台中市北屯區文昌東三街43號		
檢修人員	姓 名		證 書 字 號		
			身分證明文件字號		
	出生日期		電 話		
	戶籍地				
	通訊處				
本次檢查日期	自 112 年 05 月 20 日至 112 年 05 月 20 日				
前次檢查日期	自 111 年 05 月 20 日至 111 年 05 月 20 日				
申 報 日 期	民國 112 年 05 月 30 日				
管理權人 (簽章)	 				

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	地上一層~二層	樓地板面積	1098.16 平方公尺	
	使用執照用途	工廠	實際用途	工廠	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處有機碾米廠	構造	鋼骨造有牆	
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里民主九路3號			
	使用執照字號	(99)(雲)營建字第00464號	統一編號	稅籍編號:650102049	
管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路3號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉炭腳村南昌8號			
	電話	(O): 05-6321540 (H):			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	上安消防工程有限公司	合格證書字號	(110)消合延16變證字第064號
		通訊處	台中市北屯區文昌東三街43號		
		負責人	莊明勳	身分證文件字號	R120408150
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街7號		
		出生日期	58年05月09日	電話	04-22324013
	檢修人員	姓名	莊明勳	證書字號	消師證字第0181號
				身分證文件字號	R120408150
		出生日期	58年05月09日	電話	04-22324013
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街7號		
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證字號	
		出生日期		電話	
		戶籍地			
	通訊處	台中市北屯區文昌東三街43號			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢查表共	頁(如附件, 不含本頁)			
檢查日期	自112年05月20日至112年05月20日				
檢修機構或檢修人員簽章	(簽章)  				

消 防 安 全 設 備 改 善 計 畫 書

場所概要	樓層別	地上一層~二層	樓地板面積	1098.16 平方公尺
	使用執照用途	工廠	實際用途	工廠
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司 雲嘉區處有機碾米廠	構造	鋼骨造有牆
	地 址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路 2 號		
	使用執照字號	(99)(雲)營建字第 00464 號	營利事業登記證字號	稅籍編號:650102049
管理權人	姓 名	林明峯	身分證字號	P120849800
	出生地	台灣省雲林縣	出生日期	47 年 12 月 12 日
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號		
	戶籍地	雲林縣古坑鄉炭腳村南昌 8 號		
	電 話	(O) : 05-6321540 (H) :		
<p>一、消防安全設備不符規定之項目及內容：</p> <p>室內消防栓設備</p> <p>1. 缺瞄子:1F-HIX1 只</p> <p>火警自動警報設備</p> <p>1. 偵煙探測器故障:1F:S01~S03</p> <p>2. 地區音響故障:2F-H4</p> <p>標示設備</p> <p>1. 出口燈緊急電源故障:1F-N7.N12 共 2 具</p> <p>排煙設備</p> <p>1. 排煙窗未開啟:包裝區 X1 片</p>				
<p>二、採行改善措施：</p> <p>三、預定完成期限： 112 年 06 月 20 日</p>				
管理權人簽章	  (簽章)			

雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 (宿舍區)	地 址	雲林縣虎尾鎮安慶里民主9路3號	
管理權人	林明峯	管理權人(或 受託人)簽章		
項次	查核項目	查核結果 是否合格	查核內容	
一	消防安全設備檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 3. 使用執照與公司或商業登記證明文件之基本資料與影本是否相符。 4. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬2名以上專任檢修人員共同執行。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。 7. 管理權人身份證明文件影本。 8. 管理權人委任代理人申報者,其委任書。	
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。(簽名或蓋章均可) 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。 5. 檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書是否經代表人簽署。(場所委託檢修機構辦理檢修者應確認) 6. 各該消防安全設備之種類及數量表。 7. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)	
三	消防安全設備檢查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者,應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 2. 檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者,應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)	
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。	
五	消防安全設備檢修專業機構證書影本(場所委託檢修機構辦理檢修者應檢附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 2. 確認證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。	
六	檢修人員證書影本(檢修人員如達每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 3. 檢修人員是否每3年應接受講習1次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件。	
七	使用執照影本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數,評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。	
八	公司或商業登記證明文件影本(非營利事業場所者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 審查是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 2. 公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。	
九	封面、目錄及裝訂格式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。	
十	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)	
受理日期	112年05月30日	受理單位	第二大隊虎尾分隊	受理人員 簽 章 王瑞安

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

消防安全設備檢修報告書

場所名稱：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(宿舍區)

場所地址：雲林縣虎尾鎮安慶里民主九路 3 號

管理權人：林明峯

電 話：05-6321540

檢修機構名稱：上安消防工程有限公司

地 址：台中市北屯區文昌東三街 43 號

電 話：04-22324013

檢修人員姓名：莊明勳

檢修人員證號：消師證字第 0181 號

地 址：台中市北屯區文昌東三街 43 號

電 話：04-22324013

場所類別：甲類 乙類 其他(類)

申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查

申報年度：112上半年度 下半年度

申報日期：民國 112 年 05 月 30 日

檢 修 報 告 目 錄

一、附表

1. 消防安全設備檢修申報表	P3
2. 消防安全設備檢修報告書	P4
3. 消防安全設備改善計畫書	P5
4. 消防安全設備種類及數量表	P6

二、各項檢查表

1. 滅火器檢查表	P7-P12
2. 火警自動警報設備檢查表	P13-P18
3. 緊急廣播設備檢查表	P19-P20
4. 標示設備檢查表	P21
5. 避難器具檢查表	P22-P23
6. 緊急照明設備檢查表	P24-P27
7. 耐燃耐熱檢查表	P28



三、設備平面圖

- 消防安全設備配置圖

四、證件及證書

- 建築物使用執照影本
- 營利事業登記證影本
- 管理權人身份證影本
- 專業機構合格證書影本
- 消防設備師(士)證書影本
- 其他



消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路3號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌8號			
	電話	(O): 05-6321540 (H):			
申報場所概要	樓層別	地上一層-三層	樓地板面積	5770.8 平方公尺	
	使用執照用途	宿舍	實際用途	宿舍區	
	使用執照字號	(74)雲營使字第 00791 號	統一編號	未檢件	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(宿舍區)	構造	RC 造	
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里民主九路3號			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	上安消防工程有限公司	合格證書字號	(110)消合延 16 變證字第 064 號
		通訊處	台中市北屯區文昌東三街 43 號		
		負責人	莊明勳	身分證文件字號	R120408150
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街 7 號		
		出生日期	58 年 05 月 09 日	電話	04-22324013
	檢修人員	姓名	莊明勳	證書字號	消師證字第 0181 號
				身分證明文件字號	R120408150
		出生日期	58 年 05 月 09 日	電話	04-22324013
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街 7 號		
	檢修人員	通訊處	台中市北屯區文昌東三街 43 號		
		姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
出生日期			電話		
	戶籍地				
	通訊處				
本次檢查日期	自 112 年 04 月 18 日至 112 年 05 月 10 日				
前次檢查日期	自 111 年 05 月 20 日至 111 年 05 月 20 日				
申報日期	民國 112 年 05 月 30 日				
管理權人 (簽章)	 				

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書

場所概要	樓層別	地上一層~三層	樓地板面積	5770.8 平方公尺	
	使用執照用途	宿舍	實際用途	宿舍區	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(宿舍區)	構造	RC 造	
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里民主九路 3 號			
	使用執照字號	(74)雲管使字第 00791 號	統一編號	未檢附	
管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47 年 12 月 12 日	
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崧腳村南昌 8 號			
	電話	(O) : 05-6321540 (H) :			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	上安消防工程有限公司	合格證書字號	(110)消合延 16 變證字第 064 號
		通訊處	台中市北屯區文昌東三街 43 號		
		負責人	莊明勳	身分證文件字號	R120408150
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街 7 號		
		出生日期	58 年 05 月 09 日	電話	04-22324013
	檢修人員	姓名	莊明勳	證書字號	消師證字第 0181 號
				身分證文件字號	R120408150
		出生日期	58 年 05 月 09 日	電話	04-22324013
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街 7 號		
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證字號	
		出生日期		電話	
		戶籍地			
	通訊處				
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 室內消防栓設備 室外消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 惰性氣體滅火設備 乾粉滅火設備 海龍滅火設備 簡易自動滅火設備 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	連結送水管 消防專用蓄水池 排煙設備 無線電通信輔助設備 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	冷卻撒水設備 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢查表共	頁(如附件, 不含本頁)			
檢查日期	自 112 年 04 月 18 日至 112 年 05 月 10 日				
檢修機構或檢修人員簽章	(簽章) 				

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	地上一層-三層	樓地板面積	5770.8 平方公尺
	使用執照用途	宿舍	實際用途	宿舍區
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(宿舍區)	構造	RC 造
	地址	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號		
	使用執照字號	(74)雲營使字第 00791 號	營利事業登記證字號	未檢附
管理權人	姓名	林明峯	身分證字號	P120849800
	出生地	台灣省雲林縣	出生日期	47 年 12 月 12 日
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號		
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌 8 號		
	電話	(O) : 05-6321540 (H) :		
<p>一、消防安全設備不符規定之項目及內容：</p> <p>滅火器</p> <p>(第一宿舍)</p> <p>1.滅火器失壓:C4</p> <p>(第二單身宿舍、羽球館)</p> <p>1.滅火器逾期或即將到期未做性能測試:第一單身宿舍:1F-C1.C2, 2F-C2, 廠長宿舍:C1.C2</p> <p>火警自動警報設備</p> <p>(第一宿舍)</p> <p>1.表示燈故障:第一迴路燈, 火災表示燈, 開關注意燈(主機老舊建議更新)</p> <p>2.無線電發報機預備電源故障</p> <p>3.地區鈴故障</p> <p>(第二宿舍)</p> <p>1.無線發報機故障無法移報至守衛室</p>				
<p>二、採行改善措施：進行改善中</p> <p>三、預定完成期限： 112 年 06 月 10 日</p>				
管理權人簽章	  <p>(簽章)</p>			

表六

消防安全設備種類及數量表

設備種類	樓層					第一 單身 宿舍	福利社	第二 單身 宿舍	廠長 宿舍	羽球 館	合計
	第一 宿舍	第二 宿舍 1F	第二 宿舍 2F	第二 宿舍 3F	數量						
乾粉滅火器	4	5	4	1	4		3	4	2	2	29
消防幫浦											
室內消防栓											
泡沫滅火器											
自動滅火器											
撒水頭											
蜂鳴器											
自動警報逆止閥											
末端查驗閥											
撒水送水口											
泡沫原液槽											
比例混合器											
一齊開放閥											
泡沫噴頭											
感知撒水頭											
泡沫消防栓箱											
火警受信總機	1	1									2
手動報警機	2	1	1								4
探測器	12	21	10	2							45
緊急廣播主機		1									1
揚聲器		2	2								4
出口標示燈		1			3						4
避難方向指示燈		3	3								6
緊急照明燈	2	7	8								17
緩降機			2								2
避難器具標示牌											
連結送水口											
水帶箱											
排煙機											
排煙口											
啟動裝置											
緊急電源插座											
發電機											
...											

雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 (辦公大樓、工廠區)	地 址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號		
管理權人	林明基	管理權人(或 受託人)簽章			
項次	查核項目	查核結果 是否合格	查核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 3. 使用執照與公司或商業登記證明文件之基本資料與影本是否相符。 4. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬2名以上專任檢修人員共同執行。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。 7. 管理權人身分證明文件影本。 8. 管理權人委任代理人申報者,其委任書。		
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。(簽名或蓋章均可) 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。 5. 檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書是否經代表人簽署。(場所委託檢修機構辦理檢修者應確認) 6. 各該消防安全設備之種類及數量表。 7. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)		
三	消防安全設備檢查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者,應清楚說明其不良狀況情形、位置及處置措施。 2. 檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者,應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)		
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。		
五	消防安全設備檢修專業機構證書影本(場所委託檢修機構辦理檢修者應檢附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 2. 確認證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。		
六	檢修人員證書影本(檢修人員如達每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 3. 檢修人員是否每3年應接受講習1次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件。		
七	使用執照影本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數,評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。		
八	公司或商業登記證明文件影本(非營利事業場所者免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 審查是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 2. 公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。		
九	封面、目錄及裝訂格式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。		
十	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)		
受理日期	112年05月30日	受理單位	第二大隊虎尾分隊	受理人員簽章	王瑞安

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

消防安全設備檢修報告書

場所名稱：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(辦公大樓、工廠區)

場所地址：雲林縣虎尾鎮安慶里中山路 2 號

管理權人：林明峯

電話：05-6321540

檢修機構名稱：上安消防工程有限公司

地址：台中市北屯區文昌東三街 43 號

電話：04-22324013

檢修人員姓名：莊明勳

檢修人員證號：消師證字第 0181 號

地址：台中市北屯區文昌東三街 43 號

電話：04-22324013

場所類別：甲類 乙類 其他(丁類)

申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查

申報年度：112上半年度 下半年度

申報日期：民國 112 年 05 月 30 日

檢 修 報 告 目 錄

一、附表

1.消防安全設備檢修申報表	-----3
2.消防安全設備檢修報告書	-----4
3.消防安全設備改善計畫書	-----5-6
4.消防安全設備種類及數量表	-----7

二、各項檢查表

1-辦公大樓

1.滅火器檢查表	-----8-9
2.室內消防栓設備檢查表	-----10-12
3.火警自動警報設備檢查表	-----13-18
4.緊急廣播設備檢查表	-----19-20
5.標示設備檢查表	-----21
6.緊急照明設備檢查表	-----22-23
7.避難器具檢查表	-----24-25

2-工廠、倉庫、辦公室區

1.滅火器檢查表	-----26-31
2.室外消防栓設備檢查表	-----32-38
3.火警自動警報設備檢查表	-----39-41
4.標示設備檢查表	-----42
5.緊急照明設備檢查表	-----43-44
6.發電機檢查表	-----45
7.耐燃耐熱檢查表	-----46

三、設備平面圖


消防安全設備配置圖(辦公大樓)

消防安全設備配置圖(工廠、倉庫、辦公室區)

四、證件及證書

- 建築物使用執照影本
- 營利事業登記證影本
- 管理權人身份證影本
- 專業機構合格證書影本
- 消防設備師(士)證書影本
- 其他



消防安全設備檢修申報表

管理 權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47年12月12日	
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路3號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉炭腳村南昌8號			
申報 場所 概要	電話	(O): 05-6321540 (H):			
	樓層 別	地下一層/地上四層	樓地板面積	43706.41 平方公尺	
	使用執照用途	未檢附	實際用途	辦公室	
	使用執照字號	未檢附	統一編號	第 AB0000063 號	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲 嘉區處(辦公大樓、工廠區)	構 造	RC 造	
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號			
檢 修 機 構	名 稱	上安消防工程有限公司	合格證書字號	(110)消合延16變證字第064號	
	通 訊 處	台中市北屯區文昌東三街43號			
	負 責 人	莊明勳	身分證文件字號	R120408150	
	戶 籍 地	台中市北屯區豐樂南一街7號			
	出 生 日 期	58年05月09日	電 話	04-22324013	
檢 修 人 員	姓 名	莊明勳	證 書 字 號	消師證字第0181號	
			身 分 證 明 文 件 字 號	R120408150	
	出 生 日 期	58年05月09日	電 話	04-22324013	
	戶 籍 地	台中市北屯區豐樂南一街7號			
	通 訊 處	台中市北屯區文昌東三街43號			
檢 修 人 員	姓 名		證 書 字 號		
			身 分 證 明		
	出 生 日 期		電 話		
	戶 籍 地				
	通 訊 處				
本次檢查日期		自112年04月18日至112年05月10日			
前次檢查日期		自111年05月20日至111年05月20日			
申報日期		民國112年 05月 30 日			
管理權人 (簽章)		 			



消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	地下一層/地上四層	樓地板面積	43706.41 平方公尺	
	使用執照用途	未檢附	實際用途	辦公室	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(辦公大樓、工廠區)	構造	RC 造	
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里民主九路 3 號			
	使用執照字號	未檢附	統一編號	第 AB0000063 號	
管理權人	姓名	林明峯	身分證明文件字號	P120849800	
			出生日期	47 年 12 月 12 日	
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號			
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌 8 號			
電話	(O) : 05-6321540 (H) :				
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	上安消防工程有限公司	合格證書字號	(110)消合延 16 變證字第 064 號
		通訊處	台中市北屯區文昌東三街 43 號		
		負責人	莊明勳	身分證文件字號	R120408150
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街 7 號		
	檢修人員	出生日期	58 年 05 月 09 日	電話	04-22324013
		姓名	莊明勳	證書字號	消師證字第 0181 號
		出生日期	58 年 05 月 09 日	身分證文件字號	R120408150
		戶籍地	台中市北屯區豐樂南一街 7 號		
	檢修人員	通訊處	台中市北屯區文昌東三街 43 號		
		姓名		證書字號	
		出生日期		身分證字號	
		戶籍地		話	
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 惰性氣體滅火設備 乾粉滅火設備 海龍滅火設備 簡易自動滅火設備 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	連結送水管 消防專用蓄水池 排煙設備 無線電通信輔助設備 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	冷卻撒水設備 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢查表共	頁(如附件, 不含本頁)			
檢查日期	自 112 年 04 月 18 日至 112 年 05 月 10 日				
檢修機構或檢修人員簽章	(簽章)  				

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	地下一層/地上四層	樓地板面積	43706.41 平方公尺
	使用執照用途	未檢附	實際用途	辦公室
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(辦公大樓、工廠區)	構造	RC 造
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路 2 號		
	使用執照字號	未檢附	營利事業登記證字號	第 AB0000063 號
管理權人	姓名	林明峯	身分證字號	P120849800
	出生地	台灣省雲林縣	出生日期	47 年 12 月 12 日
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號		
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崁腳村南昌 8 號		
	電話	(O) : 05-6321540 (H) :		
<p>一、消防安全設備不符規定之項目及內容：</p> <p>滅火器設備</p> <p>1. 滅火器逾期或即將到期未做性能測試: 2F-C1, C2(10P), 3F-C1, C2, C4, C7 檔案室 1F-C1, 2F-C1-C4</p> <p>火警自動警報設備 (辦公大樓)</p> <p>1. 預備電源不足(6V4AHX4) 2. 無線發報機預備電源不足(12V1, 2AHX1) 3. 差動式探測器故障: 3F-S01</p> <p>緊急照明設備</p> <p>1. 緊急電源故障: 檔案室 2F-L2</p> <p>二、採行改善措施：進行改善中</p> <p>三、預定完成期限：112 年 06 月 10 日</p>				
管理權人簽章	 			

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	地下一層/地上三層	樓地板面積	43706.41 平方公尺
	使用執照用途	未檢附	實際用途	工廠、倉庫、辦公室
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(辦公大樓、工廠區)	構造	RC 造
	地址	雲林縣虎尾鎮安慶里中山路 2 號		
	使用執照字號	未檢附	營利事業登記證字號	第 AB0000063 號
管理權人	姓名	林明峯	身分證字號	P120849800
	出生地	台灣省雲林縣	出生日期	47 年 12 月 12 日
	通訊處	雲林縣虎尾鎮民主九路 3 號		
	戶籍地	雲林縣古坑鄉崧腳村南昌 8 號		
	電話	(O) : 05-6321540 (H) :		
<p>一、消防安全設備不符規定之項目及內容：</p> <p>滅火器</p> <p>製糖工廠</p> <p>1. 滅火器逾期或即將到期未作性能測試: 10P-C14, 20P-C1. C2. C17. C35</p> <p>工廠區(一)(二)</p> <p>1. 滅火器逾期或即將到期未做性能測試: 工廠(一)10P-C17. C21. C22. C23 20P-C6. C7. C12. C15. C16. C18. C34 工廠(二)10P-C1. C2. C3. C6. C21 備品 10P-3 具</p> <p>2. 滅火器失壓: 工廠(一): C19(20P), 工廠(二): C1-C4(10P)</p> <p>工廠區(三)</p> <p>1. 滅火器逾期或即將到期未做性能測試: 10P-C38 共 1 具 20P-C4. C5. C24. C25. C26. C28. C29. C30. C33. C34. C35. C23. C32 共 13 具</p> <p>室內消防栓設備</p> <p>製糖工廠</p> <p>1. 表示燈故障: 電源燈, 馬達停止燈</p> <p>2. 泵浦壓力表故障</p> <p>3. 流量測試配管二次側排水不良</p> <p>工廠區(三)</p> <p>1. 控制盤電壓表故障</p> <p>緊急照明設備(製糖工廠、工廠(一)、工廠(二), 工廠(三))</p> <p>1. 緊急電源故障: L11. L15. L17. L10</p>				
<p>二、採行改善措施：進行改善中</p> <p>三、預定完成期限：112 年 06 月 10 日</p>				
管理權人簽章	  <p>(簽章)</p>			

正本

雲林縣

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：Q11207200060

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年08月29日
	發文日期	112年08月29日
	發文字號	112-K001107-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工廠負責人：林明

副本受文者：

大連建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為114年07月01日至114年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

(附表一) 申報資料表

申報人	使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工廠負責人：林明		國民身分證字號 (或統一編號)	P120849800
		通訊住址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		通訊電話	(05)632-1561
代申報人		姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工廠			現況用途類組	C2工廠
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號			使用執照	
	整體建築物現況	地上2層、地下0層			申報樓層別	地上001層等2筆
	本次申報範圍之樓地板面積	15000				
專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	大連建築物公共安全檢查有限公司			認可証字號	40C5C00041
	機構(事務所)負責人姓名	王淑麗			通訊電話	(03)493-0653
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	葉昇瀛		認可証字號
設備安全類		姓名	葉昇瀛		認可証字號	40C3I01172
不合格項目						

正本



檢查登記碼：Q11207200040

雲林縣
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年08月29日
	發文日期	112年08月29日
	發文字號	112-K001106-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠(修理室廠房)負責人：林明

副本受文者：

大連建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次(年度)應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

【附表一】申報資料表

申報人 使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠(修理室廠房)負責人：林明		國民身分證字號 (或統一編號)	P120849800
	通訊住址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		通訊電話	(05)632-1561
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
	通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠修理室廠房		現況用途類組	C2工廠
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		使用執照	
	整體建築物現況	地上1層、地下0層		申報樓層別	地上001層
	本次申報範圍之樓地板面積	279.7			
專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	大連建築物公共安全檢查有限公司		認可証字號	40C5C00041
	機構(事務所)負責人姓名	王淑麗		通訊電話	(03)493-0653
專業檢查人資料	防火避難設施類	姓名	葉昇瀛	認可証字號	40C3101172
	設備安全類	姓名	葉昇瀛	認可証字號	40C3101172
不合格項目					

正本

雲林縣

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：Q11207200050

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年08月29日
	發文日期	112年08月29日
	發文字號	112-K001105-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠發電室廠房負責人：林明

副本受文者：

大連建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

【附表一】申報資料表

申報人 使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠發電室廠房負責人：林明		國民身分證字號 (或統一編號)	P120849800
	通訊住址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		通訊電話	(05)632-1561
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
	通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠發電室廠房		現況用途類組	C2工業、倉儲類2
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號		使用執照	
	整幢建築物現況	地上2層、地下0層		申報樓層別	地上001層等2筆
	本次申報範圍之樓地板面積	450			
專業機構、檢查人資料	機構(事務所)名稱	大連建築物公共安全檢查有限公司		認證字號	40C5C00041
	機構(事務所)負責人姓名	王淑麗		通訊電話	(03)493-0653
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	葉昇瀛	認證字號	40C3I01172
	設備安全類	姓名	葉昇瀛	認證字號	40C3I01172
不合格項目					

正本

雲林縣

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：Q11207200030

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年08月16日
	發文日期	112年08月16日
	發文字號	112-K000963-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工廠石灰窯廠房負責人：林明

副本受文者：

大連建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
准予報備，不定期抽查
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

《附表一》申報資料表

申報人	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工廠石灰窯廠房負責人：林明		國民身分證字號 (或統一編號)	P120849800
	通訊住址	雲林縣虎尾鎮中山路2號1F		通訊電話	(05)632-1561
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
	通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠石灰窯廠房		現況用途類組	C2工廠
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮中山路2號1樓		使用執照	
	整體建築物現況	地上1層、地下0層		申報樓層別	地上001層
	本次申報範圍之樓地板面積	266			
專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	大連建築物公共安全檢查有限公司		認可証字號	40C5C00041
	機構(事務所)負責人姓名	王淑麗		通訊電話	(03)493-0653
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	葉昇臺	認可証字號	40C3101172
	設備安全類	姓名	葉昇臺	認可証字號	40C3101172
不合格項目					