

台糖公司台南區處建築相關設施維護管理情形

113年12月18日

一、建築物

(一) 維護管理規定: 建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

(二) 相關證明資料: 已委託合格廠商申報建築物公共安全檢查，檢附申報結果通知書。

二、昇降設備

(一) 維護管理規定: 內政部建築法第七十七條之四第九項規定檢查管理辦法。

(二) 相關作證資料: 本場所建築物無設置昇降設備。

三、消防設備及高低壓設備

(一) 維護管理規定: 消防法及電業法。

(二) 相關證明資料: 檢附消防安全設備檢修申報書及用電裝置檢查紀錄表。

註:

※消防安全設備檢修申報係委託合格消防設備士辦理每年檢修申報 1 次。(善化廠區為每年 11 月，新營、仁德廠區為每年 5 月申報)，檢附最新一期申報受理單與申報書

※高低壓設備係委託南電機電技術顧問股份有限公司辦理每年檢查維護 2 次，檢附 113 年下半年檢修申報資料。

※善化、仁德區辦公大樓區域已完成公共安全檢查申報，檢附申報結果通知書，下次申報期間為 116 年 10 月 1 日至 12 月 31 日。

正本

臺南市
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼: T11202150230

112年度 檢查申報案	掛號日期	112年08月21日
	發文日期	112年09月06日
	發文字號	112-K003944-01

受文者: 台糖公司台南區處劉錦桂

副本受文者:

保安建築物公共安全檢查有限公司

主旨:

所報附來建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報,業依規定查核完竣,復請查照。

通知事項:

- 一、本次所附申報書件,查核結果如下:
查核合格,予以備查。
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報,或第3點規定送請複核仍不符合規定者,應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰,並得以連續處罰,限期停止使用。
- 三、下次(年度)應申報期間為116年10月01日至116年12月31日,屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」),申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 五、如有不服,依新法第14條規定應自行政處分送達之次日起30日內,向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

臺南市政府

【附表一】申報資料表

申報人	所有權人	姓名	台糖公司台南區處劉	國民身分證字號 (或統一編號)	H1	
		通訊住址	臺中市南屯區	通訊電話		
代申報人		姓名		國民身分證字號 (或統一編號)		
		通訊住址		通訊電話		
申報建築物或營業場所名稱	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司台南區處	現況用途類組	G2-一般辦公室		
	建築物地址	臺南市仁德區門牌里	使用執照			
	附屬建築物現況	地上3層、地下1層	申報樓層別	地下001層等4層		
	本次申報範圍之樓地板面積	1957.76				
專業機構、檢查人員資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	保安建築物公共安全檢查有限公司	認可證字號	40C5C00040	
		機構(事務所)負責人姓名	胡	通訊電話	06-	
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	林	認可證字號	40C1H01205
		設備安全類	姓名	李	認可證字號	40C2F00815
不合格項目						

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2 - 1 - 1

112年度	檢查日期	自112年04月01日至112年04月30日
-------	------	------------------------

檢查登記號碼：T11202150230

共 2 頁 第 1 頁

一、建築物概要		申報建築物或營業場所名稱	現況用途 (使用類組)
		台糖公司台南區處	G2 一般辦公室
		建築物地址	台南市仁德區
		使用執照字號	(070)南工使字第71號
		使用執照核發日期	070年01月10日
		最近一次變更使用許可字號	(070)南工使字第71號
檢查簽證類別及項目		檢查結果	
二、防火避難設施類檢查紀錄	(一) 防火區劃	1. 面積區劃	(1)十層以下樓層 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
			(2)十一層以上樓層 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		2. 特定用途空間區劃 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
	3. 垂直區劃	(1)挑空部分 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		(2)電扶梯間 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		(3)昇降機間 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		4. 層間區劃 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
		5. 貫穿部區劃 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
	6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
(2)地下建築物本體區劃 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
	7. 高層建築物區劃 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討		
	8. 防火區劃之防火門窗 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	(二)非防火區劃分間牆 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	(三)內部裝修材料 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	(四)避難層出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	(五)避難層以外樓層出入口 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討		
(六) 走廊	1. 連續式店鋪商場之室內通路 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討		
	2. 一般走廊 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
(七) 直通樓梯	1. 設置與步行距離 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	2. 設置兩座直通樓梯之限制 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	3. 樓梯及平臺淨寬度 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		

裝
訂
線

二、防火避難設施類檢查紀錄	(七) 直通樓梯	4. 直通樓梯總寬度	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		5. 迴轉半徑	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		6. 改為安全梯或特別安全梯限制	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
	(八) 安全梯	1. 室內安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		2. 戶外安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		3. 特別安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
	(九) 屋頂避難平臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討				
	(十) 緊急進口	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討				
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一) 升降設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		(二) 避雷設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
(三) 緊急供電系統		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討				
(四) 特殊供電		1. 舞臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		2. 電影院	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		3. 廣告招牌(燈)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		4. 航空障礙燈	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		5. 游泳池	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
(五) 空調風管		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討				
(六) 燃氣設備		1. 燃氣設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
		2. 鍋爐	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
四、檢查簽證結果		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 各檢查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 <input type="checkbox"/> 3. 檢查項目不符合規定。		專業機構	機構名稱 (負責人姓名)	保安建築物公共安全檢查有限公司(謝奇廷)
				認可證字號	40C5C00040	
			專業檢查人	防火避難設施類	檢查人姓名	林
				設備安全類	認可證字號	40C1H01205
				檢查人姓名	李	
				認可證字號	40C2F00815	

正本

臺南市 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：T11207120698

112年度 檢查申報案	掛號日期	112年09月28日
	發文日期	112年10月18日
	發文字號	112-K005129-01

受文者：台糖公司台南區處劉錦捷

副本受文者：

保安建築物公共安全檢查有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為116年10月01日至116年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書報掛（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

臺南市政府

《附表一》申報資料表

申報人	姓名	台糖公司台南區處劉		國民身分證字號 (或統一編號)		
	通訊住址	臺中市南屯區		通訊電話		
代申報人	姓名			國民身分證字號 (或統一編號)		
	通訊住址			通訊電話		
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司台南區處		現況用途類組	G2-一般辦公室	
	建築物地址	臺南市善化區溪墘里溪		使用執照		
	該項建築物現況	地上3層、地下1層		申報樓層別	地上:003層等4層	
	本次申報範圍之樓地板面積	1575.15				
專業機構、檢查人資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	保安建築物公共安全檢查有限公司	認可證字號	40C5C00040	
		機構(事務所)負責人姓名	謝	通訊電話	06-	
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	林	認可證字號	40C1N01205
		設備安全類	姓名	李	認可證字號	40C2F00815
不合格項目						

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2 - 1 - 1

112年度	檢查日期	自112年07月01日至112年07月31日
-------	------	------------------------

檢查登記號碼：T11207120698.


共 2 頁 第 1 頁

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司台南區處		現況用途 (使用類組)	G2 一般辦公室
	建築物地址	台南市善化區溪美里			
	使用執照字號	(071)南工使字第4345號	使用執照核發日期	071年10月29日	最近一次變更使用許可字號 (071)南工使字第4345號
檢查簽證類別及項目					檢查結果
二、防火避難設施類檢查紀錄	(一) 防火區劃	1. 面積區劃	(1)十層以下樓層	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
			(2)十一層以上樓層	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		2. 特定用途空間區劃	(1)挑空部分	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
			(2)電扶梯間	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
			(3)升降機間	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
			(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		3. 垂直區劃	4. 層間區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		5. 貫穿部區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
		6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
			(2)地下建築物本體區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
7. 高層建築物區劃	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
8. 防火區劃之防火門窗	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
(二)非防火區劃分間牆	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討			
(三)內部裝修材料	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討			
(四)避難層出入口	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討			
(五)避難層以外樓層出入口	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討			
(六)走廊	1. 連續式店舖商場之室內通路	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討		
	2. 一般走廊	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
(七)直通樓梯	1. 設置與步行距離	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	2. 設置兩座直通樓梯之限制	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	3. 樓梯及平臺淨寬度	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		


訂

二、防火避難設施類檢查紀錄	(七) 直通樓梯	4. 直通樓梯總寬度	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		5. 迴轉半徑	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		6. 改為安全梯或特別安全梯限制	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(八) 安全梯	1. 室內安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		2. 戶外安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		3. 特別安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	(九) 屋頂避難平臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
	(十) 緊急進口	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一) 昇降設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(二) 避雷設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
(三) 緊急供電系統		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
(四) 特殊供電		1. 舞臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		2. 電影院	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		3. 廣告招牌(燈)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		4. 航空障礙燈	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		5. 游泳池	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
(五) 空調風管		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
(六) 燃氣設備		1. 燃氣設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		2. 鍋爐	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
四、檢查簽證結果	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 各檢查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 <input type="checkbox"/> 3. 檢查項目不符合規定。		專業機構 機構名稱 (負責人姓名) 保安建築物公共安全檢查有限公司(謝奇廷) 認可證字號 40C5C00040
	專業檢查人	防火避難設施類	檢查人姓名 林 認可證字號 40C1H01205
		設備安全類	檢查人姓名 李 認可證字號 40C2F00815


消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	劉		身分證明文件字號	H1		
	出生日期			4			
	通訊處	臺南市善化區					
	戶籍地	臺中市					
申報場所概要	樓層別	地下一層/地上三層	樓地板面積	約 2526.2 平方公尺			
	使用執照用途	防空避難室、辦公室	實際用途	辦公室			
	使用執照字號	70 南建局使字第 000071 號	統一編號	99563121			
	場所名稱	台糖公司台南區處 (仁德廠區)	構造	加強磚造			
	地址	臺南市仁德區					
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號			
		通訊處					
		負責人		身分證明文件字號			
		戶籍地					
	檢修人員	檢修人員	姓名	周		證書字號	消士證字第 2983 號
			出生日期	6	身分證明文件字號	R120080072	
		檢修人員	檢修人員	電話	06-3013443		
				戶籍地	臺南市新營區		
				通訊處	臺南市永康區		
				姓名		證書字號	
	檢修人員	檢修人員	出生日期		身分證明文件字號		
			戶籍地				
			通訊處				
管理權人(自行辦理者, 於右列□處進行勾選)			<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備)				
本次檢查日期	自 113 年 05 月 09 日至 113 年 05 月 20 日						
前次檢查日期	自 112 年 05 月 04 日至 112 年 05 月 08 日						
申報日期	民國 113 年 05 月 27 日						
管理權人(簽章)							

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	劉		身分證明文件字號	H1
	出生日期			4.01.	
	通訊處	臺南市善化區			
	戶籍地	臺中市			
電話		(O) : 06-		(H) :	
申報場所概要	樓層別	地下一層/地上三層	樓地板面積	約 6626.68 平方公尺	
	使用執照用途	無	實際用途	辦公室, 展示館	
	使用執照字號	舊有建物無	統一編號	99563121	
	場所名稱	台糖公司台南區處 (新營廠區)	構造	RC 造, 木造, 磚造	
	地址	臺南市新營區			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
	檢修人員	出生日期		電話	
		姓名	周	證書字號	消士證字第 2983 號
		出生日期	.6.0	身分證明文件字號	R12
		戶籍地	臺南市新營區:		
		通訊處	臺南市永康區:		
		電話	06-		
	檢修人員	姓名		證書字號	
		出生日期		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		通訊處			
管理權人(自行辦理者, 於右列 <input type="checkbox"/> 處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備)			
本次檢查日期	自	113 年 05 月 13 日	至	113 年 05 月 22 日	
前次檢查日期	自	112 年 04 月 04 日	至	112 年 05 月 02 日	
申報日期	民國	113 年	5 月	24 日	
管理權人(簽章)					

消防安全設備檢修申報表


管理權人	姓名	郭	身分證明文件字號	R1	
			出生日期	6	
	通訊處	臺南市善化區			
	戶籍地	高雄市			
	電話	(0) : 06- (H) :			
申報場所概要	樓層別	地下一層/地上三層	樓地板面積	約 41521.86 平方公尺	
	使用執照用途	辦公室	實際用途	辦公室、廠房	
	使用執照字號	71 南工使字第 4345 號	統一編號	99563121	
	場所名稱	台灣糖業股份有限公司 台南區處暨善化糖廠	構造	RC、鋼構鐵皮造	
	地址	臺南市善化區			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號		
		通訊處			
		負責人	身分證明文件字號		
		戶籍地			
	檢修人員	出生日期	電話		
		姓名	周	證書字號	消士證字第 2983 號
		出生日期	6	身分證明文件字號	R1
		戶籍地	臺南市新營區		
		通訊處	臺南市永康區		
	檢修人員	姓名	證書字號		
		出生日期	身分證明文件字號		
		戶籍地	電話		
通訊處					
管理權人(自行辦理者, 於右列 <input type="checkbox"/> 處進行勾選)		<input checked="" type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備)			
本次檢查日期	自 113 年 10 月 04 日至 113 年 11 月 08 日				
前次檢查日期	自 112 年 10 月 23 日至 112 年 10 月 31 日				
申報日期	民國 113 年 11 月 19 日				
管理權人 (簽章)					

【KN2214】

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司台南區處		填表日期	113年7月2日	
用電場所負責人	劉		檢測期間	113年7月2日	
用電地址	台南市善化區 (右前部份)		檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測	
通訊地址	臺南市永康區		責任分界點	溪美高幹 68	
供電方式及電壓	3 φ 3 W 11.4 kV		電號	10-51-6618-92-4	
用電設備容量	動力：120 hp，電熱：0 kW，電燈：59.6 kVA，其他：		契約容量	100 kW	
專任電氣技術人員	南電機電技術檢驗股份有限公司	執照號碼	南市經電技中字第 DF500204-1 號	下次檢測月份	114年 / 月
用電設備檢驗維護業名稱	南電機電技術檢驗股份有限公司	附件及檢測項目			
附件 (一) A 表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表		序次數量	評判結果	說明	
附件 (二) B 表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表		頁次：1 序：4	G		
附件 (三) C 表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表		頁次：2 序：2	G		
附件 (四) D 表：低壓電纜檢測紀錄表		頁次：3 序：2	G	用電場所未裝置此設備	
附件 (五) E 表：低壓電纜備用檢測紀錄表		頁次：4-5 序：40	G	本次施作停電檢測	
附件 (六) F 表：低壓電纜備用檢測紀錄表					

化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
 非停電檢驗應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。
 F 附表一式 2 份，總表 2 份於檢驗後次月 15 日前分送原登記直轄市或縣 (市) 主管機關及所在地輸配電營業處所備查，總表及 A 至 F 附表
 自保存前開檢測資料至少 2 年，主管機關得隨時查驗之。
 用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號；特高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之



專任電氣技術人員簽章

劉


11310

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

【KN2094】

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司台南區處		填表日期	113年12月2日	
用電場所負責人	郭		檢測期間	113年12月2日	
用電地址	台南市仁德區 (左前部份)		檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測	
通訊地址	臺南市永康區		責任分界點	Q0076 BA61	
供電方式及電壓	3 φ 3 W 11.4 kV		電	號 10-33-4501-90-4	
用電設備容量	動力：941.5 hp，電熱：0 kW，電燈：118.2 kVA，其他：				
專任電氣技術人員	南電機電技術檢驗股份有限公司	執照號碼	南市經電技中字第	契約容量	70 kW
用電設備檢驗維護業名稱	南電機電技術檢驗股份有限公司	DF500205-2號	下次檢測月份	114年 6 月	
附件及檢測項目			序次數量	評判結果	說明
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表	頁次：1	序：4		G	
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表	頁次：2	序：3		G	
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、避震器、電容器、電	頁次：3	序：2		G	
附件(四) D表：低壓電纜檢測紀錄表	頁次：4-16	序：250		G	用電場所未裝置此設備
附件(五) E表：低壓電纜設備檢測紀錄表					
附件(六) F表：電氣設備檢					

此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
 1. 待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
 2. 非停電檢驗應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。非停電檢驗應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。
 F 附表一式 2 份，總表 2 份於檢驗後次月 15 日前分送原登記臺南市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及 A 至 F 附表
 自保存前開檢測資料至少 2 年，主管機關得隨時查驗。
 用戶應註明開關負荷側等設備編號；特高壓用戶應註明開架空線引接或地下電纜引接之



專任電氣技術人員簽章

11309