

台糖公司花東區處建築相關設施維護管理情形

一、建築物

- (一) 維護管理規定：依建築法第77條及「建築物公共安全簽證及申報辦法」辦理。
- (二) 相關證明資料：建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書4份。

二、昇降設備

- (一) 維護管理規定：依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理之檢查。
- (二) 相關作證資料：無設備。

三、高低壓設備

- (一) 維護管理規定：依「使用電場所及專任電器技術人員管理規則」第十條，每六個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次。
- (二) 相關證明資料：高低壓電氣設備定期檢測文件（4份）。

四、消防設備

- (一) 維護管理規定：「依消防法第9條：『應設置消防安全設備場所，其管理權人應委託第八條所規定之消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查』，每年應至少檢查一次並依規定申報。」
- (二) 相關證明資料：消防安全設備檢修申報文件（4份）。

附件一：建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

正本

花蓮縣政府 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

檢查登記碼：X11310055275

受文者：台灣糖業股份有限公司台東區處
副本受文者：建興師事務所、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：
一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
二、下次(年度)應申報期間為117年10月01日至117年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1 等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達次之日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

花蓮縣政府

《附表一》申報資料表

| | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|---|
| 申報人 <input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 主任委員、管理員 姓名 | 姓名 | 台灣糖業股份有限公司台東區處 | 國民身分證字號 (或統一編號) | 9****37 |
| 申報建築物或營業場所名稱 | 地址 | 台灣糖業台東區處(辦公大樓) | 通訊地址 | 03****25 |
| 建築物地址 | 使用執照 | 花蓮縣光復鄉 [] | 使用執照 | (69)花蓮建字第1254號 |
| 整體建築物現況 | 申報樓層別 | 地上 3 層 地下 1 層 | 申報樓層別 | 地上層 002 層、地下層 001 層、地上層 003 層、地上層 004 層 |
| 本次申報範圍之樓地板面積 | | 1864.93 平方公尺 | | |
| 專業機構或專業檢査人員 | 機構(事務所)名稱 | 建興師事務所 | 認可證字號 | 40C3D00598 |
| | 機構(事務所)負責人姓名 | [] | 通訊電話 | 03****39 |
| | 防火避難設施類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3D00598 |
| | 設備安全類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3D00598 |

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

花蓮縣政府 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

檢查登記碼：X11301225738

受文者：台灣糖業股份有限公司台東區處
副本受文者：建興師事務所、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：
一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
二、下次(年度)應申報期間為115年01月01日至115年03月31日，屆時請依規定辦理申報。
三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1 等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達次之日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

花蓮縣政府

《附表一》申報資料表

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|--------------------|---|
| 申報人 <input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 主任委員、管理員 姓名 | 姓名 | 台灣糖業股份有限公司台東區處 | 國民身分證字號 (或統一編號) | 9****37 |
| 申報建築物或營業場所名稱 | 地址 | 台灣糖業台東區處(值勤宿舍、單身宿舍) | 通訊地址 | 03****25 |
| 建築物地址 | 使用執照 | 花蓮縣光復鄉 [] | 使用執照 | (87)花蓮建字第0492號 |
| 整體建築物現況 | 申報樓層別 | 地上 3 層 地下 1 層 | 申報樓層別 | 地上層 001 層、地上層 002 層、地上層 003 層、地下層 001 層、地上層 001 層、地上層 002 層、地上層 003 層 |
| 本次申報範圍之樓地板面積 | | 3325.92 平方公尺 | | |
| 專業機構或專業檢査人員 | 機構(事務所)名稱 | 建興師事務所 | 認可證字號 | 40C3D00598 |
| | 機構(事務所)負責人姓名 | [] | 通訊電話 | 03****04 |
| | 防火避難設施類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3D00598 |
| | 設備安全類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3D00598 |

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

花蓮縣政府 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

檢查登記碼：X1110601074

受文者：台灣糖業股份有限公司台東區處
副本受文者：本府建設處

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：
一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
二、下次(年度)應申報期間為117年10月01日至117年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1 等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達次之日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

花蓮縣政府

《附表一》申報資料表

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| 申報人 <input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 主任委員、管理員 姓名 | 姓名 | 台灣糖業股份有限公司台東區處 | 國民身分證字號 (或統一編號) | 9**** |
| 申報建築物或營業場所名稱 | 地址 | 台灣糖業台東區處(花蓮縣政府中心) | 通訊地址 | 03-89 [] |
| 建築物地址 | 使用執照 | 花蓮縣光復鄉 [] | 使用執照 | D2 辦公廳 |
| 整體建築物現況 | 申報樓層別 | 地上1層、地下0層 | 申報樓層別 | 地上001層 |
| 本次申報範圍之樓地板面積 | | 288.13 | | |
| 專業機構或專業檢査人員 | 機構(事務所)名稱 | 建興師事務所 | 認可證字號 | 40C3D00598 |
| | 機構(事務所)負責人姓名 | [] | 通訊電話 | 03-85 [] |
| | 防火避難設施類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3D00598 |
| | 設備安全類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3D00598 |

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

臺東縣政府 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

檢查登記碼：Y11311086295

受文者：台灣糖業股份有限公司台東區處
副本受文者：中華建築物公共安全檢查股份有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：
一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
二、下次(年度)應申報期間為117年10月01日至117年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1 等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達次之日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

臺東縣政府

《附表一》申報資料表

| | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 申報人 <input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 主任委員、管理員 姓名 | 姓名 | 台灣糖業股份有限公司台東區處 | 國民身分證字號 (或統一編號) | 9**** |
| 申報建築物或營業場所名稱 | 地址 | 台灣糖業股份有限公司台東區處 台東區 | 通訊地址 | 03****29 |
| 建築物地址 | 使用執照 | 臺東縣臺東市 [] | 使用執照 | G2 辦公廳(圖)、00 公共廳 |
| 整體建築物現況 | 申報樓層別 | 地上 2 層 地下 1 層 | 申報樓層別 | 地下層 1 層、地上層 1 層、地上層 2 層 |
| 本次申報範圍之樓地板面積 | | 1304.86 平方公尺 | | |
| 專業機構或專業檢査人員 | 機構(事務所)名稱 | 中華建築物公共安全檢查股份有限公司 | 認可證字號 | 40C5C00005 |
| | 機構(事務所)負責人姓名 | 李 [] | 通訊電話 | 02****29 |
| | 防火避難設施類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3E01401 |
| | 設備安全類 | 姓名 [] | 認可證字號 | 40C3E01401 |

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

附件二：高低壓電氣設備定期檢測證明文件
花蓮廠區

抄本
發文方式：紙本傳遞

地址：970270花蓮縣花蓮市府前路17號
承辦人：劉...
電話：03-822...
傳真：03-822...
電子信箱：teng...@gov.tw

受文者：本府觀光處工業管理科
發文日期：中華民國114年6月9日
發文字號：府觀工字第1140103559號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司檢送台灣糖業股份有限公司花東區處（電錶編碼：13-31-6001-00-6）（電錶編碼：13-31-6061-00-9）用電場所定期檢測紀錄案，請查照。

說明：
一、依據貴公司114年5月23日(114)大濟字第0114052303號函送之高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表辦理。
二、本案貴公司檢送之用電場所前次定期檢驗月份為113年10月，符合期限，本府准予備查。
三、請依高低壓電氣設備定期檢驗紀錄表和電氣事故報告表按期依式填報(每6個月至少檢驗1次及每年至少停電檢驗1次)，檢驗後並於次月15日前將總表函報地方主管機關及在地電業營業處備查。若未依規定辦理，本府將廢止該場所用電登記並依電業法規定裁罰。

正本：大濟機電股份有限公司
副本：台灣電力股份有限公司花蓮區營業處

正本
發文方式：紙本郵寄

地址：970270花蓮縣花蓮市府前路17號
承辦人：劉...
電話：03-822...
傳真：03-822...
電子信箱：teng...@gov.tw

受文者：大濟機電股份有限公司
發文日期：中華民國115年1月16日
發文字號：府觀工字第1140246672號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司檢送花蓮地政事務所（電錶編碼：13-05-1123-00-0）、台灣糖業股份有限公司花東區處（電錶編碼：13-31-6001-00-6）（電錶編碼：13-31-6061-00-9）等用電場所定期檢測紀錄案，請查照。

說明：
一、依據貴公司114年12月11日(114)大濟字第0114121103號函送之高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表辦理。
二、本案貴公司檢送之用電場所前次定期檢驗月份為114年4月，符合期限，本府准予備查。
三、請依高低壓電氣設備定期檢驗紀錄表和電氣事故報告表按期依式填報(每6個月至少檢驗1次及每年至少停電檢驗1次)，檢驗後並於次月15日前將總表函報地方主管機關及在地電業營業處備查。若未依規定辦理，本府將廢止該場所用電登記並依電業法規定裁罰。

正本：大濟機電股份有限公司
副本：台灣電力股份有限公司花蓮區營業處

縣長 徐榛蔚

第1頁，共2頁

台東廠區

元昇用電設備檢驗維護企業有限公司 函

公司地址：台東市...
電話：(089)3...
傳真：(089)348-284

受文者：臺東縣政府
類別：普通
密等及解密條件：
發文日期：114年06月23日
發文字號：元檢字第1140623001號
附件：

主旨：「臺灣糖業股份有限公司花東區處」電氣設備定期檢測紀錄表呈送。

說明：本公司於114年06月03日施作完成上述場所(台東市中興路二段191號)本年度第一次檢驗維護保養並作成紀錄，呈送檢驗表乙份(如附件)鈞請 存查。

正本：臺東縣財政及經濟發展處(工商課) 台灣電力股份有限公司台東營業區處(檢驗課)
副本：臺灣糖業股份有限公司花東區處

負責人員 方... 114.6.23

元昇用電設備檢驗維護企業有限公司

元昇用電設備檢驗維護企業有限公司 函

公司地址：台東市...
電話：(089)3...
傳真：(089)3...

受文者：臺東縣政府
類別：普通
密等及解密條件：
發文日期：114年12月12日
發文字號：元檢字第1141212001號
附件：

主旨：「台灣糖業股份有限公司花東區處」電氣設備定期檢測紀錄表呈送。

說明：本公司於114年11月23日施作完成上述場所(台東市中興路二段191號)本年度第二次檢驗維護保養並作成紀錄，呈送檢驗表乙份(如附件)鈞請 存查。

正本：臺東縣財政及經濟發展處(工商課) 台灣電力股份有限公司台東營業區處(檢驗課)
副本：臺灣糖業股份有限公司花東區處

負責人員 方... 114.12.12

元昇用電設備檢驗維護企業有限公司

2. 台糖花蓮旅館 (每年2次)

| 花蓮縣消防局消防安全設備檢修申報受理單 | | | |
|---------------------|---|------|----------|
| 場所名稱 | 台糖花蓮旅館 | 場所地址 | 花蓮縣光復鄉 |
| 管理人員 | 姓名: [] 身分證字號: [] 性別: 男 | 戶籍地址 | 嘉義縣 |
| 申報日期 | 114年03月12日 | 審核日期 | |
| 審核項目 | 審核內容 | | |
| 管理人員 | <input type="checkbox"/> 申報表之基本資料是否填寫完整。 <input type="checkbox"/> 管理人員是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是否檢附管理人員身分證複印文件影本。 <input type="checkbox"/> 管理人員委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選) | | |
| 場所概要 | <input type="checkbox"/> 是否檢附使用執照影本。 <input type="checkbox"/> 使用執照之地址與現場是否相符。 <input type="checkbox"/> 依據使用執照記載之建築日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中難之應檢修消防安全設備項目是否齊全。 <input type="checkbox"/> 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 <input type="checkbox"/> 非營利事業場所、職業或專業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input type="checkbox"/> 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期。 <input type="checkbox"/> 檢修人員或檢修機構之基本資料與檢修影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 檢修影本是否加蓋檢修機構印章及「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 確認證書之有效期間。 <input type="checkbox"/> 確證檢修人員是否為檢修機構所屬之專任人員。 <input type="checkbox"/> 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。 | | |
| 檢修機構 | <input type="checkbox"/> 檢修人員或檢修機構之基本資料與檢修影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 檢修人員檢修影本是否有專任人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 查詢檢修人員執業資訊資料是否經中央主管機關公告。 <input type="checkbox"/> 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。 | | |
| 檢修人員 | <input type="checkbox"/> 檢修人員或檢修機構之基本資料與檢修影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 檢修人員檢修影本是否有專任人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 查詢檢修人員執業資訊資料是否經中央主管機關公告。 <input type="checkbox"/> 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。 | | |
| 消防安全設備檢修報告書 | <input type="checkbox"/> 檢查日期是否合理。 <input type="checkbox"/> 檢修人員是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是否勾選應檢修之消防安全設備，並檢附是否檢修各項設備之檢查表。 <input type="checkbox"/> 委託檢修機構辦理者，應檢附檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否由檢修機構代表人簽章。 <input type="checkbox"/> 各種消防安全設備之種類及數量表。 <input type="checkbox"/> 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) <input type="checkbox"/> 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之類別、容量及檢修後設備器具之名稱、型式、檢修或提早日期，有消防安全設備不符規定者，清楚說明其不良現況情形、位置及處理措施。 <input type="checkbox"/> 各種設備之檢查表是否完整無缺。(如滅火器需功能性檢查者，應增附滅火器功能性檢查及特別充換充作專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) <input type="checkbox"/> 確證消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 <input type="checkbox"/> 檢修消防安全設備改善計畫書圖樣完成及期限是否合理。 | | |
| 其他 | (其他請發現異常或缺失請填寫於此欄) | | |
| 受理日期 | 114年04月01日 | 受理單位 | 第二大隊光復分隊 |
| 受理人員 | [] | 簽章 | [] |

| 消防安全設備檢修申報表 | | | |
|---|---------|-----------------|----------|
| 管理權人 | 姓名 | 張 | 身分證字號 |
| | 出生地 | 嘉義縣 | 出生日 |
| | 通訊處 | 花蓮縣光復鄉 | 民族 |
| | 戶籍地 | 嘉義縣 | |
| | 電話 | T.03-8 | F.03-870 |
| 申報場所概要 | 場所名稱 | 台糖花蓮旅館 | |
| | 地址 | 花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號 | |
| | 建築物樓層 | 1F | 申報場所樓層別 |
| | 使用執照字號 | 詳如申報書附件 | 樓地板面積合計 |
| | 使用執照用途 | 客房、旅客接待中心 | 實際用途 |
| | 營利事業登記證 | 客房、旅客接待中心 | 構造 |
| | | 值勤室、旅館 | 木造、RC造 |
| 檢修機構 | 名稱 | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | |
| | 負責人 | 身分證字號 | |
| | 戶籍地 | | |
| | 出生日 | 電話 | |
| 檢修機構或人員 | 姓名 | 彭宏進 | 證書字號 |
| | 出生日 | 民國 | 身分證字號 |
| | 出生地 | 台灣省花蓮縣 | 電話 |
| | 戶籍地 | 花蓮縣 | |
| | 通訊處 | 花蓮縣 | |
| | 姓名 | | 證書字號 |
| | 出生日 | | 身分證字號 |
| | 出生地 | | 電話 |
| | 戶籍地 | | |
| | 通訊地 | | |
| 本次檢查日期 自 114年03月12日至114年03月12日 (外觀、性能、綜合) | | | |
| 前次檢查日期 自 113年09月13日至113年09月13日 (外觀、性能、綜合) | | | |
| 本次申報日期 民國 年 月 日 | | | |
| 前次申報日期 民國 年 月 日 | | | |
| 管理權人 (簽章) | | | |

| 消防安全設備檢修報告書 | | | |
|-------------|--|---|--|
| 申報 | 樓層別 | 1F (16棟) | 樓地板面積合計 |
| 場所概要 | 使用執照用途 | 客房、旅客接待中心 | 實際用途 |
| | 場所名稱 | 台糖花蓮旅館 | 構造 |
| | 地址 | 花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號 | |
| | 使用執照字號 | 詳如申報書附件 | 府觀管字第1000016789號 |
| 管理權人 | 姓名 | 張 | 身分證字號 |
| | 出生地 | 嘉義縣 | 出生日 |
| | 通訊處 | 花蓮縣光復鄉 | |
| | 戶籍地 | 嘉義縣 | |
| | 電話 | T.03-870 | F.03-870 |
| 檢修機構 | 名稱 | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | |
| | 負責人 | 身分證字號 | |
| | 戶籍地 | | |
| | 出生日 | 電話 | |
| 檢修機構或人員 | 姓名 | 彭宏進 | 證書字號 |
| | 出生日 | 民國 | 身分證字號 |
| | 出生地 | 台灣省花蓮縣 | 電話 |
| | 戶籍地 | 花蓮縣 | |
| | 通訊處 | 花蓮縣 | |
| | 姓名 | | 證書字號 |
| | 出生日 | | 身分證字號 |
| | 出生地 | | 電話 |
| | 戶籍地 | | |
| | 通訊地 | | |
| 檢修項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備 <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 連結送水管 <input checked="" type="checkbox"/> 配線檢查表 | <input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 避難器具 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座 | <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 檢查日期 | 自 114年03月12日至114年03月12日 (外觀、性能、綜合) | | |
| 檢修機構或檢修人員簽章 | (簽章) | | |

| 花蓮縣消防局消防安全設備檢修申報受理單 | | | |
|---------------------|---|------|--------------|
| 場所名稱 | 台糖花蓮旅館 | 場所地址 | 花蓮縣光復鄉糖廠街19號 |
| 管理人員 | 姓名: [] 身分證字號: [] 性別: 男 | 戶籍地址 | 嘉義縣 |
| 申報日期 | 114年03月12日 | 審核日期 | |
| 審核項目 | 審核內容 | | |
| 管理人員 | <input type="checkbox"/> 申報表之基本資料是否填寫完整。 <input type="checkbox"/> 管理人員是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是否檢附管理人員身分證複印文件影本。 <input type="checkbox"/> 管理人員委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選) | | |
| 場所概要 | <input type="checkbox"/> 是否檢附使用執照影本。 <input type="checkbox"/> 使用執照之地址與現場是否相符。 <input type="checkbox"/> 依據使用執照記載之建築日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中難之應檢修消防安全設備項目是否齊全。 <input type="checkbox"/> 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 <input type="checkbox"/> 非營利事業場所、職業或專業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input type="checkbox"/> 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期。 <input type="checkbox"/> 檢修人員或檢修機構之基本資料與檢修影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 檢修影本是否加蓋檢修機構印章及「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 確認證書之有效期間。 <input type="checkbox"/> 確證檢修人員是否為檢修機構所屬之專任人員。 <input type="checkbox"/> 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。 | | |
| 檢修機構 | <input type="checkbox"/> 檢修人員或檢修機構之基本資料與檢修影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 檢修人員檢修影本是否有專任人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 查詢檢修人員執業資訊資料是否經中央主管機關公告。 <input type="checkbox"/> 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。 | | |
| 檢修人員 | <input type="checkbox"/> 檢修人員或檢修機構之基本資料與檢修影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 檢修人員檢修影本是否有專任人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 查詢檢修人員執業資訊資料是否經中央主管機關公告。 <input type="checkbox"/> 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。 | | |
| 消防安全設備檢修報告書 | <input type="checkbox"/> 檢查日期是否合理。 <input type="checkbox"/> 檢修人員是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是否勾選應檢修之消防安全設備，並檢附是否檢修各項設備之檢查表。 <input type="checkbox"/> 委託檢修機構辦理者，應檢附檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否由檢修機構代表人簽章。 <input type="checkbox"/> 各種消防安全設備之種類及數量表。 <input type="checkbox"/> 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) <input type="checkbox"/> 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之類別、容量及檢修後設備器具之名稱、型式、檢修或提早日期，有消防安全設備不符規定者，清楚說明其不良現況情形、位置及處理措施。 <input type="checkbox"/> 各種設備之檢查表是否完整無缺。(如滅火器需功能性檢查者，應增附滅火器功能性檢查及特別充換充作專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) <input type="checkbox"/> 確證消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 <input type="checkbox"/> 檢修消防安全設備改善計畫書圖樣完成及期限是否合理。 | | |
| 其他 | (其他請發現異常或缺失請填寫於此欄) | | |
| 受理日期 | 114年10月10日 | 受理單位 | 第二大隊光復分隊 |
| 受理人員 | [] | 簽章 | [] |

表三

消防安全設備檢修申報表

| | | | | |
|---------|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 管理權人 | 姓名 | 張 | 身分證字號 | Q120 |
| | 出生地 | 嘉義縣 | 出生日 | 民國 |
| | 通訊處 | 花蓮縣 | | |
| | 戶籍地 | 嘉義縣 | | |
| 申報場所概要 | 場所名稱 | 台糖花蓮旅館 | | |
| | 地址 | 花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號 | | |
| | 建築物樓層 | 1F | 申報場所樓層別 | 1F (16棟) |
| | 使用執照字號 | 詳如申報書附件 | 樓地板面積合計 | 詳如申報書附件 |
| 檢修機構或人員 | 使用執照用途 | 客房、旅客接待中心 | 實際用途 | 客房、旅客接待中心、值勤室、旅館 |
| | 營利事業登記證 | | 構造 | 木造、RC造 |
| | 名稱 | | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | 負責人身分證字號 | |
| 檢修機構或人員 | 姓名 | | 證書字號 | 消防證第0071號 |
| | 出生日 | | 身分證字號 | U12 |
| | 出生地 | 台灣省 | 電話 | 85 |
| | 戶籍地 | 花蓮縣 | | |
| 檢修機構或人員 | 姓名 | | 證書字號 | |
| | 出生日 | | 身分證字號 | |
| | 出生地 | | 電話 | |
| | 戶籍地 | | | |
| 檢查日期 | 自114年09月09日至114年09月09日(外觀、性能、綜合) | | | |
| 前次檢查日期 | 自114年03月12日至114年03月12日(外觀、性能、綜合) | | | |
| 本次申報日期 | 民國 年 月 日 | | | |
| 前次申報日期 | 民國 年 月 日 | | | |
| 管理權人 | (簽章) | | | |

表四

消防安全設備檢修報告書

| | | | | |
|-------------|--|---------------------------------------|--|------------------|
| 申報 | 樓層別 | 1F (16棟) | 樓地板面積合計 | 詳如申報書附件 |
| | 使用執照用途 | 客房、旅客接待中心 | 實際用途 | 客房、旅客接待中心、值勤室、旅館 |
| 場所概要 | 場所名稱 | 台糖花蓮旅館 | 構造 | 木造、RC造 |
| | 地址 | 花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號 | | |
| 管理權人 | 使用執照字號 | 詳如申報書附件 | 營利事業登記證 | 府經管字第1000016789號 |
| | 姓名 | 張 | 身分證字號 | Q120 |
| | 出生地 | 嘉義縣 | 出生日 | 民國 |
| | 通訊處 | 花蓮縣 | | |
| 檢修機構或人員 | 戶籍地 | 嘉義縣 | | |
| | 電話 | T.03-87 | F.03-87 | |
| | 名稱 | | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | 負責人身分證字號 | |
| 檢修機構或人員 | 姓名 | | 證書字號 | 消防證第0071號 |
| | 出生日 | | 身分證字號 | U12 |
| | 出生地 | 台灣省 | 電話 | 85 |
| | 戶籍地 | 花蓮縣 | | |
| 檢修機構或人員 | 姓名 | | 證書字號 | |
| | 出生日 | | 身分證字號 | |
| | 出生地 | | 電話 | |
| | 戶籍地 | | | |
| 檢修項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 | <input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 | <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 | |
| | <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 | <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 | <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 | |
| | <input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備 | <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 | <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 | <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 | |
| 檢修項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 | <input type="checkbox"/> 避難器具 | <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備 | |
| | <input type="checkbox"/> 連結送水管 | <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 | <input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 配線檢查表 | <input type="checkbox"/> 緊急電源插座 | <input type="checkbox"/> 其他 | |
| | 檢查日期 | 自114年09月09日至114年09月09日(外觀、性能、綜合) | | |
| 檢修機構或檢修人員簽章 | (簽章) | | | |

3. 台東廠區(每年1次)

| 臺東縣消防局消防安全設備檢修申報受理單 | | 受理單編號: 114185 | |
|---------------------|---|---|--------|
| 場名 | 台灣糖業股份有限公司台東廠區(台東) | 地址 | 臺東縣臺東市 |
| 管理權人 | 張 | 管理權人 | 張 |
| 審核項目 | 審核結果 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | 審核內容 | |
| 管理權人 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.申報表之基本資料是否填寫完備。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.管理權人是否簽章。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.管理權人應附具身分證證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選) | <input checked="" type="checkbox"/> 1.申報表之基本資料是否填寫完備。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.管理權人是否簽章。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.管理權人應附具身分證證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選) | |
| 場所概要 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.是否檢附使用執照影本。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.使用執照之地址與現場是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.依據使用執照所載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 5.公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.是否檢附使用執照影本。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.使用執照之地址與現場是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.依據使用執照所載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 5.公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 | |
| 消防設備檢修申報表 | <input checked="" type="checkbox"/> 6.非特許營業場所(繼續使用原場所附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 7.檢修日期內容是否符合檢修之次數及當期應檢修之日期。 <input checked="" type="checkbox"/> 8.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 9.檢修人員是否加蓋檢修機構印章及「與正本相符」之印記。 <input checked="" type="checkbox"/> 10.檢修證書之有效期間。 <input checked="" type="checkbox"/> 11.檢修人員是否為檢修機構所屬之專任人員。 <input checked="" type="checkbox"/> 12.檢修人員是否持有中央主管機關公告之檢修人員執照或檢修人員執照。 | <input checked="" type="checkbox"/> 6.非特許營業場所(繼續使用原場所附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 7.檢修日期內容是否符合檢修之次數及當期應檢修之日期。 <input checked="" type="checkbox"/> 8.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 9.檢修人員是否加蓋檢修機構印章及「與正本相符」之印記。 <input checked="" type="checkbox"/> 10.檢修證書之有效期間。 <input checked="" type="checkbox"/> 11.檢修人員是否為檢修機構所屬之專任人員。 <input checked="" type="checkbox"/> 12.檢修人員是否持有中央主管機關公告之檢修人員執照或檢修人員執照。 | |
| 檢修人員 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.檢修人員證書影本是否有專任人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.檢修人員執照或檢修人員執照資料是否經中央主管機關公告。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.檢修人員是否每二年接受講習一次或取得累計總分達一百六十分以上之訓練證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 5.檢修人員是否簽章。 <input checked="" type="checkbox"/> 6.檢修人員是否持有中央主管機關公告之檢修人員執照或檢修人員執照。 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.檢修人員證書影本是否有專任人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.檢修人員執照或檢修人員執照資料是否經中央主管機關公告。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.檢修人員是否每二年接受講習一次或取得累計總分達一百六十分以上之訓練證明文件。 <input checked="" type="checkbox"/> 5.檢修人員是否簽章。 <input checked="" type="checkbox"/> 6.檢修人員是否持有中央主管機關公告之檢修人員執照或檢修人員執照。 | |
| 消防安全設備檢修報告書 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.檢修報告書之內容是否完整。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.檢修報告書之內容是否與現場實際狀況相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.檢修報告書之內容是否與檢修申報表之內容相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.檢修報告書之內容是否與檢修人員之簽章相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 5.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 6.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 7.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 8.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 9.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 10.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.檢修報告書之內容是否完整。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.檢修報告書之內容是否與現場實際狀況相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 3.檢修報告書之內容是否與檢修申報表之內容相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 4.檢修報告書之內容是否與檢修人員之簽章相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 5.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 6.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 7.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 8.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 9.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 10.檢修報告書之內容是否與檢修人員之執照相符。 | |
| 其他 | (蓋章時發現有其他缺漏請填寫於此欄) | | |
| 受理日期 | 114年05月19日 | 受理單位 | 臺東縣消防局 |
| 受理人員 | 張 | 受理人員 | 張 |

| 消防安全設備檢修申報表 | | | |
|---|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 管理權人 | 姓名 | 張 | 身分證文件字號 Q 12 |
| | 出生日期 | | |
| | 通訊處 | 臺東市 | |
| | 戶籍地 | 嘉義縣 | |
| | 電話 | (O): 089-2 | (H): |
| 申報 | 樓層別 | 地上二層 | 樓地板面積 合計約 1304.86m ² |
| | 建築物用途 | 辦公室 | 實際用途 辦公室 |
| | 建築物所有權狀字號 | 05.12.26 東建字第 003366 號 | 統一編號 無 |
| | 場所名稱 | 台灣糖業股份有限公司台東廠區(台東) | 構造 鋼筋混凝土 |
| | 地址 | 臺東市中興路2段191號 | |
| 檢修機構 | 名稱 | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | |
| | 負責人 | 身分證文件字號 | |
| | 戶籍地 | | |
| | 出生日期 | 電話 | |
| 檢修人員 | 姓名 | 侯明 | 證書字號 消師證字第 750 號 |
| | 出生日期 | | 身分證文件字號 V 12 |
| | 戶籍地 | 臺東市 | 電話 089-32 |
| | 通訊處 | 臺東市 | |
| 檢修人員 | 姓名 | | 證書字號 |
| | 出生日期 | | 身分證文件字號 |
| | 戶籍地 | | 電話 |
| | 通訊處 | | |
| 管理權人(自行辦理者, 標示設備或緊急照明設備消防安全設備。) 於左列處進行勾選 | | | |
| 本次檢查日期自 114年05月09日至114年05月09日 | | | |
| 前次檢查日期自 113年04月10日至113年04月10日 | | | |
| 申報日期 民國 114 年 5 月 19 日 | | | |
| 管理權人(簽章) | | | |

| 消防安全設備檢修報告書 | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 場所概要 | 樓層別 | 地上二層 | 樓地板面積 合計約 1304.86m ² |
| | 建築物用途 | 辦公室 | 實際用途 辦公室 |
| | 場所名稱 | 台灣糖業股份有限公司台東廠區(台東) | 構造 鋼筋混凝土 |
| | 地址 | 臺東市中興路2段191號 | |
| | 建築物所有權狀字號 | 05.12.26 東建字第 003366 號 | 統一編號 無 |
| 管理權人 | 姓名 | 張 | 身分證文件字號 Q 12 |
| | 出生日期 | | |
| | 通訊處 | 臺東市 | |
| | 戶籍地 | 嘉義縣 | |
| | 電話 | (O): 089 | (H): |
| 檢修機構 | 名稱 | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | |
| | 負責人 | 身分證文件字號 | |
| | 戶籍地 | | |
| | 出生日期 | 電話 | |
| 檢修人員 | 姓名 | 侯明 | 證書字號 消師證字第 750 號 |
| | 出生日期 | | 身分證文件字號 V 12 |
| | 戶籍地 | 臺東市 | 電話 089-32 |
| | 通訊處 | 臺東市 | |
| 檢修人員 | 姓名 | | 證書字號 |
| | 出生日期 | | 身分證文件字號 |
| | 戶籍地 | | 電話 |
| | 通訊處 | | |
| 管理權人(自行辦理者, 標示設備或緊急照明設備消防安全設備。) 於左列處進行勾選 | | | |
| 滅火設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 | <input type="checkbox"/> 室內消防設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 室外消防設備 |
| | <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 | <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 | <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 |
| | <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 | <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 | <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 |
| | <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 | <input type="checkbox"/> 鹵化烴滅火設備 | <input type="checkbox"/> 水連噴射型自動撒水設備 |
| 警報設備 | <input type="checkbox"/> 火警自動警報設備 | <input type="checkbox"/> 瓦斯洩氣火警自動警報設備 | <input type="checkbox"/> 一九九火災通報裝置 |
| | <input type="checkbox"/> 緊急廣播設備 | <input type="checkbox"/> 一、九火災通報裝置 | |
| 避難逃生設備 | <input type="checkbox"/> 標示設備 | <input type="checkbox"/> 避難器具 | <input type="checkbox"/> 緊急照明設備 |
| 消防救護 | <input type="checkbox"/> 連絡送水管 | <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 | <input type="checkbox"/> 排煙設備 |
| | <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 | <input type="checkbox"/> 緊急電源櫃 | <input type="checkbox"/> 防突擊型無線綜合操作裝置 |
| 其他中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目 | <input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 | <input type="checkbox"/> 射水設備 | <input type="checkbox"/> 配鏡 |
| 前項設備檢查表共 16 頁。(如附件, 不含本頁) | | | |
| 檢查日期自 114年05月09日至114年05月09日 | | | |
| 檢修機構或檢修人員簽章 (簽章) | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 場所概要 | 樓層別 | 地上二層 | 樓地板面積 合計約 1304.86m ² |
| | 建築物用途 | 辦公室 | 實際用途 辦公室 |
| | 場所名稱 | 台灣糖業股份有限公司台東廠區(台東) | 構造 鋼筋混凝土 |
| | 地址 | 臺東市中興路2段191號 | |
| | 建築物所有權狀字號 | 05.12.26 東建字第 003366 號 | 統一編號 無 |
| 管理權人 | 姓名 | 張 | 身分證文件字號 Q 12 |
| | 出生日期 | | |
| | 通訊處 | 臺東市 | |
| | 戶籍地 | 嘉義縣 | |
| | 電話 | (O): 089 | (H): |
| 檢修機構 | 名稱 | 合格證書字號 | |
| | 通訊處 | | |
| | 負責人 | 身分證文件字號 | |
| | 戶籍地 | | |
| | 出生日期 | 電話 | |
| 檢修人員 | 姓名 | 侯明 | 證書字號 消師證字第 750 號 |
| | 出生日期 | | 身分證文件字號 V 12 |
| | 戶籍地 | 臺東市 | 電話 089-32 |
| | 通訊處 | 臺東市 | |
| 檢修人員 | 姓名 | | 證書字號 |
| | 出生日期 | | 身分證文件字號 |
| | 戶籍地 | | 電話 |
| | 通訊處 | | |
| 管理權人(自行辦理者, 標示設備或緊急照明設備消防安全設備。) 於左列處進行勾選 | | | |
| 滅火設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 | <input type="checkbox"/> 室內消防設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 室外消防設備 |
| | <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 | <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 | <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 |
| | <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 | <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 | <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 |
| | <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 | <input type="checkbox"/> 鹵化烴滅火設備 | <input type="checkbox"/> 水連噴射型自動撒水設備 |
| 警報設備 | <input type="checkbox"/> 火警自動警報設備 | <input type="checkbox"/> 瓦斯洩氣火警自動警報設備 | <input type="checkbox"/> 一九九火災通報裝置 |
| | <input type="checkbox"/> 緊急廣播設備 | <input type="checkbox"/> 一、九火災通報裝置 | |
| 避難逃生設備 | <input type="checkbox"/> 標示設備 | <input type="checkbox"/> 避難器具 | <input type="checkbox"/> 緊急照明設備 |
| 消防救護 | <input type="checkbox"/> 連絡送水管 | <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 | <input type="checkbox"/> 排煙設備 |
| | <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 | <input type="checkbox"/> 緊急電源櫃 | <input type="checkbox"/> 防突擊型無線綜合操作裝置 |
| 其他中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目 | <input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 | <input type="checkbox"/> 射水設備 | <input type="checkbox"/> 配鏡 |
| 前項設備檢查表共 16 頁。(如附件, 不含本頁) | | | |
| 檢查日期自 114年05月09日至114年05月09日 | | | |
| 檢修機構或檢修人員簽章 (簽章) | | | |