

台糖公司砂糖事業部建築物相關設施維護管理情形

114.01.20

一、建築物

(一)維護管理規定：內政部建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

(二)相關證明資料：高雄市建築物公共安全自主檢查合格申報書(如下圖)。

正本

高雄市  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

檢查登記碼：C11207030194

112 年度 檢查申報案	掛號日期	112年09月19日
	發文日期	112年09月27日
	發文字號	112-K006170-01

受文者：台灣糖業股份有限公司小港廠

副本受文者：  
張偉明建築師事務所

主旨：  
所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：  
查核合格，予以備查。
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次(年度)應申報期間為114年07月01日至114年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 高雄市政府

(附表一) 申報資料表

申報人	使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司小港廠	國民身分證字號 (或統一編號)	64000167
		通訊住址	高雄市小港區 [ ] 號	通訊電話	07-821 [ ]
代申報人		姓名		國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址		通訊電話	
申報建築物或營業場所名稱		申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司小港廠	現況用途類組	C2工廠、倉庫
		建築物地址	高雄市小港區 [ ] 號	使用執照	
		整體建築物現況	地上13層、地下1層	申報樓層別	地上005層等141筆
	本文申報範圍之樓地板面積	82741.74			
專業機構、檢查人資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	[ ] 建築師事務所	認可証字號	40C3D00489
		機構(事務所)負責人姓名	張 [ ]	通訊電話	07-34 [ ]
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	張 [ ]	認可証字號	40C3D00489
		姓名	張 [ ]	認可証字號	40C3D00489
不合格項目					

1.公安核備案件文件驗證網址：<http://cpabm.cpami.gov.tw/PUBNetwork/serchAttest.jsp>，可利用檢查登記碼查詢驗證。  
2.本通知書各項文字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡，或無機關戳章者，概屬無效。

二、昇降設備

(一)維護管理規定：內政部建築法第77條之4第9項規定檢查管理辦法。

(二)相關證明資料：本場所建築物無設置昇降設備。

三、消防設備及高低壓設備

(一)維護管理規定：消防法及電業法。

(二)相關證明資料：檢附消防安全設備檢修申報書及用電裝置檢查紀錄表(如下圖)。

註：高低壓設備係委託裕旻機電技術顧問有限公司辦理每年檢查維護1次，檢附(111)年資料以茲代表。

高雄市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業公司-小港廠		場所地址	高雄市小港區	
管理權人	姓名	身分證字號	性別	男	
	出生日期	戶籍地址	高雄市小港區		
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1.申報表之基本資料是否填寫完備。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.管理權人是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.是否檢附管理權人身分證證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)		
		場所概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1.是否檢附使用執照影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.使用執照之地址與現場是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5.公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6.非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7.檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期		
		檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.證書影本是否加蓋檢修機構印戳章及「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.確認證書之有效期間。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5.高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。		
		檢修人員	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。		
二	消防安全設備檢修報告書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1.檢查日程是否合理。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.檢修人員是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5.各該消防安全設備之種類及數量表。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6.配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7.檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 8.各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 9.確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 10.檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。			
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)			
受理日期	113年09月04日	受理單位	第三中隊小港分隊	受理人員簽章	林

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。  
 ※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。  
 ※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關轉上級機關提起訴願。

## 消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	黃	身分證 文件字號	R120678625
			出生日期	05
	通訊處	高雄市小港區		
	戶籍地	高雄市小港區		
	電話	(O) : 07-8214161 (H) :		
申報 場所概要	樓層別	如附件	樓地板面積	約 48505.16m <sup>2</sup>
	使用執照用途	如附件	實際用途	如附件
	使用執照字號	如附件	統一編號	85006125
	場所名稱	台灣糖業公司-小港廠	構造	如附件
	地址	高雄市小港區		
		名稱	合格證書字號	
檢修 機構 或 人員	通訊處			
	負責人	身分證 文件字號		
	戶籍地			
	出生日	電話		
		姓名	證書字號	消士證字第2198號
設備 師 或 士		王善祿	身分證明 文件字號	P12
	出生日	年2月日	電話	(07)374-2642
	戶籍地	金門縣金城鎮		
	通訊處	高雄市仁武區		
本次檢查日期		自 113 年 07 月 15 日至 113 年 08 月 15 日		
上次檢查日期		自 112 年 08 月 14 日至 112 年 08 月 25 日		
本次申報日期		民國 113 年 8 月 23 日		
管 理 權 人 (簽章)		  (簽章)		

## 消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	1F-RF	樓地板面積	約40864.85m <sup>2</sup>	
	使用執照用途	廠房	實際用途	工廠	
	場所名稱	台灣糖業公司-小港廠	構造	RC造鋼構	
	地址	高雄市小港區 [REDACTED] 號			
	使用執照字號	(88)高市工建築使字第00605號	統一編號	85006125	
管理權人	姓名	黃 [REDACTED]	身分證文件字號	R12 [REDACTED] 25	
	出生日期	05 [REDACTED] 2			
	通訊處	高雄市小港區 [REDACTED] 號			
	戶籍地	高雄市小港區 [REDACTED] 號5F			
	電話	07-8214161			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱			
		通訊處			
		負責人	身分證文件字號		
		戶籍地			
	設備師或	出生日期			
		姓名	王 [REDACTED]	證書字號	消士證字第2198號
		出生日期	51年2月12日	身分證文件字號	P12 [REDACTED] 25
		戶籍地	金門縣金城鎮 [REDACTED] 號		
	通訊處	高雄市仁武區 [REDACTED] 號			
	管理權人(自行辦理者, 於右列處進行勾選)	<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備	<input checked="" type="checkbox"/> 室外消防栓設備	
		<input type="checkbox"/> 自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 泡沫滅火設備	
	警報設備	<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅滅火設備	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備	<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備	
		<input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備	<input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備		
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備		
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置		
消防搶救上之必要設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備	<input checked="" type="checkbox"/> 避難器具	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備		
	<input checked="" type="checkbox"/> 連結送水管	<input checked="" type="checkbox"/> 消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 排煙設備		
	<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急電源插座			
	<input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置				
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input checked="" type="checkbox"/> 配線	
			<input type="checkbox"/> 防災監		
前項設備檢查表共 頁。(如附件, 不含本頁)					
檢查日期		自民國 113 年 07 月 15 日至 113 年 08 月 15 日			
檢修機構或檢修人員簽章		(簽章)			
					

# 高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

## 台電備查

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司(小港廠)		填表日期	113年02月18、25日
用電場所負責人	廠長		檢測期間	113年02月18、25日
用電地址	高雄市小港區		檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測
通訊地址	高雄市小港區		責任分界點	用戶自備變電室
供電方式及電壓	3φ3W66KV		電號	18-44-2000-00-6
用電設備容量	動力:19527.3HP 電熱:362.0KW 照明:907.46KVA 其他:0KW		契約容量	3500KW
專任電氣技術人員	裕晟機電技術顧問股份有限公司		下次檢測月份	113年08月
用電設備檢驗維護業名稱	裕晟機電技術顧問股份有限公司		評判結果	觀
附件及檢測項目	序次		數量	評判結果
附件(一) A表:高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表	*		*	均良好詳加記錄
附件(二) B表:高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表	*		*	均良好詳加記錄
附件(三) C表:高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表	*		*	均良好詳加記錄
附件(四) D表:保護電壓檢測紀錄表	*		*	均良好詳加記錄
附件(五) E表:低壓設備檢測紀錄表	*		*	均良好詳加記錄
附件(六) F表:熱顯影檢測紀錄表	*		*	均良好詳加記錄
備註				

註1: 評判結果: G-良好, D-劣化, I-待修檢查, B-不良。頁次欄不敷使用應另製複查填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢檢辦法第15規範。  
 註2: 停電檢測應填 A 至 E 表, 非停電檢測應填 F 表。各表不敷使用應另製複查填寫。  
 註3: 絕緣測試一式 4 份, A 至 F 附表一式 2 份, 總表 2 份於檢測後次月 15 日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電營業所備查, 總表及 A 至 F 附表用電場所及檢測單位應各自保存開關檢測資料至少 2 年, 主管機關得隨時查驗之。  
 註4: 採高責任分界點時, 低壓用戶應註明開關等設備編號; 高壓用戶應註明開關負特側等設備編號; 特高壓用戶應註明開關引成地下電纜引接之設備編號。



用電場所負責人簽章

專任電氣技術人員簽章

台電

# 高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司(小港廠)		填表日期	113年07月30日
用電場所負責人	廠長		檢測期間	113年07月30日
用電地址	高雄市小港區		檢測方式	<input type="checkbox"/> 停電檢測 <input checked="" type="checkbox"/> 非停電檢測
通訊地址	高雄市小港區		責任分界點	用戶自備變電室
供電方式及電壓	3φ3W69KV		電	18-44-2000-00-6
用電設備容量	動力:19527.3HP 電熱:362.0KW 電燈:907.46KVA 其他:0KW		契約容量	3500KW
專任電氣技術人員	裕晟機電技術顧問股份有限公司 執照號碼		下次檢測月份	114年01月
用電設備檢維護業名稱	裕晟機電技術顧問股份有限公司		評判結果	說明
附件及檢測項目	序次	數量	量	
附件(一) A表: 高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表	*	*	*	*
附件(二) B表: 高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表	*	*	*	*
附件(三) C表: 高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表	*	*	*	*
附件(四) D表: 保護	*	*	*	*
附件(五) E表: 低壓	*	*	*	*
附件(六) F表: 熱顯	*	*	*	*
備註	PI-58		G	均良好詳如記錄

備註1: 評判結果: G-良好, D-劣化, C-劣化, B-不良, A-劣化, F-劣化  
 備註2: 停電檢測應填 A 至 F 表, 非停電檢測應填 F 表, 各表不敷使用應另複製該表填寫。  
 備註3: 總表應填一式 4 份, 一份由本所留存, 一份由檢測單位留存, 一份由檢測人員留存, 一份由檢測人員交還用戶。  
 備註4: 填寫責任分界點時, 應註明檢測單位及檢測人員姓名及職稱, 檢測日期及檢測地點, 檢測項目及檢測結果, 檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註5: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註6: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註7: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註8: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註9: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註10: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註11: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註12: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註13: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註14: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註15: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註16: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註17: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註18: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註19: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註20: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註21: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註22: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註23: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註24: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註25: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註26: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註27: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註28: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註29: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註30: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註31: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註32: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註33: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註34: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註35: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註36: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註37: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註38: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註39: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註40: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註41: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註42: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註43: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註44: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註45: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註46: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註47: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註48: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註49: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註50: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註51: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註52: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註53: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註54: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註55: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註56: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註57: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註58: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註59: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註60: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註61: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註62: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註63: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註64: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註65: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註66: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註67: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註68: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註69: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註70: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註71: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註72: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註73: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註74: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註75: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註76: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註77: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註78: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註79: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註80: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註81: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註82: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註83: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註84: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註85: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註86: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註87: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註88: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註89: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註90: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註91: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註92: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註93: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註94: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註95: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註96: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註97: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註98: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註99: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。  
 備註100: 檢測人員應持檢測單位及檢測人員簽章及檢測單位蓋章。



專任電氣技術人員簽章

(3)

用電場所負責人簽

裕晟機電技術顧問股份有限公司/勝麒機電技術股份有限公司用電場所定期檢驗清冊

填表日期：113/05/22

項次	用電場所名稱	用電場所地址	檢驗日期	檢驗方式	檢驗結果	執照號碼	負責人	電話
1								
2								
3								
4	台灣糖業股份有限公司(小港廠)	高雄市小港區 <del>○○○○○</del> 號	113年02月18、25日	停電檢測	良好	高雄電技字第DC100011-2號	張長	18-44-2000-00-6
5								
6								
7								
8								
9								
	以下空白							



裕旻機電技術顧問股份有限公司用電場所定期檢驗清冊(市)


填表日期：113/05/22

項次	用電場所名稱	用電場所地址	檢驗日期	檢驗方式	檢驗結果	執照號碼	負責人	電話
1								
2								
3								
4	台灣糖業股份有限公司(小港廠)	高雄市小港區 <del>小港區</del> 號	113年02月18、25日	停電檢測	良好	高雄電技字第DC400011-2號	廠長	18-44-2000-00-6
5								
6								
7								
8								
	以下空白							



\*回單證明簽章：(  自取     回覆     不回覆 )

\*/TBT \* 07\_0750000 \* DAY \* 07\_0750000 \



### 裕晟機電技術顧問股份有限公司/勝麒機電技術股份有限公司用電場所定期檢驗清冊

填表日期：113/11/01

項次	用電場所名稱	用電場所地址	檢驗日期	檢驗方式	檢驗結果	執照號碼	負責人	電話
1								
2	台灣糖業股份有限公司(小港廠)	高雄市小港區[地址]號	113年07月30日	活電檢測	良好	高雄電技字第DC100011-2號	康長	18-44-2000-00-6
3								
4								
5								
6								
7								
	以下空白							



回單證明簽章：(  自取  四覆  不回覆 )  
TEL: 07-3758965 李小姐, FAX: 07-3758965

# 裕旻機電技術顧問股份有限公司用電場所定期檢驗清冊(市)

填表日期：113/11/01

項次	用電場所名稱	用電場所地址	檢驗日期	檢驗方式	檢驗結果	執照號碼	負責人	電話
1								
2								
3	台灣梅業股份有限公司(小港廠)	高雄市小港區經二路一號	113年07月30日	活電檢測	良好	高經電技字第 DC400011-2 號	廠長	18-44-2000-00-6
4								
5								
6								
7								
	以下空白							



\*回單證明簽章：(  自取     回覆     不回覆 )  
 \*(TEL : 07-3756960 , FAX : 07-3756965 )